



AURELAIDE DE SOUZA NASCIMENTO MENEZES <aurelaide.nascimento@trt6.jus.br>

Pedido de Esclarecimento - Edital 17/2022 - Processo TRT6 n. 8508/22 - UASG: 080006 - Aquisição de Nobreak's

5 mensagens

Licitação HTS <licitacao@htshightec.com.br>
Para: cpl@trt6.jus.br

11 de julho de 2022 12:36

Prezados, bom dia,

Solicito esclarecimento acerca da aquisição supracitada, tendo em vista que existem informações importantes em que temos dúvidas, sendo:

- Qual a distância do quadro para os equipamentos que serão instalados;
- Existe infra estrutura apta para a instalação dos equipamentos;
- O banco de baterias ficará instalado próximo aos aparelhos, caso negativo, qual a distância;

Aguardo vosso retorno sobre as dúvidas em questão.

Respeitosamente,



José Daniel Vieira de Barros
Vendedor Interno
(11) 2024-4668 / 4669

AURELAIDE DE SOUZA NASCIMENTO MENEZES <aurelaide.nascimento@trt6.jus.br>
Para: TRT6 - Coordenadoria de Engenharia de Manutenção <cema@trt6.jus.br>

11 de julho de 2022 13:26

Segue pedido de esclarecimento para análise:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

Aurelaide de Souza Nascimento Menezes

Núcleo de Licitações e Compras Diretas - NULIC

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Telefone (81) - 3225.3445

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - TRT6

Cais do Apolo, n. 739, 3º andar, Bairro do Recife, Recife - PE, CEP 50030-902

Coordenadoria de Engenharia de Manutenção <cema@trt6.jus.br>

11 de julho de 2022 13:30

Para: SEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS - SSE <sse@trt6.jus.br>

Cc: AURELAIDE DE SOUZA NASCIMENTO MENEZES <aurelaide.nascimento@trt6.jus.br>, TRT6 - Coordenadoria de Engenharia de Manutenção <cema@trt6.jus.br>

João Lima, boa tarde

Segue pedido de esclarecimento sobre o processo de aquisição de nobreaks, para análise.

Atenciosamente,
Ana Carolina Câmara de O. Ferraz
CEMA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

JOAO LIMA DA SILVA FILHO <joao.lima@trt6.jus.br>

12 de julho de 2022 09:03

Para: Coordenadoria de Engenharia de Manutenção <cema@trt6.jus.br>, JOAO LIMA DA SILVA FILHO

<joao.lima@trt6.jus.br>

Cc: SEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS - SSE <sse@trt6.jus.br>, AURELAIDE DE SOUZA NASCIMENTO MENEZES <aurelaide.nascimento@trt6.jus.br>

Prezado José Daniel (HTS),

Quantos aos esclarecimentos das perguntas efetuadas informamos:

- *Qual a distância do quadro para os equipamentos que serão instalados;*

A distância do quadro de força aos equipamentos é de no máximo 5 metros.

- *Existe infra estrutura apta para a instalação dos equipamentos;*

Toda a infraestrutura atualmente existente se encontra de acordo com as normas técnicas atualmente em vigor.

- *O banco de baterias ficará instalado próximo aos aparelhos, caso negativo, qual a distância;*

Devido a limitação de espaço físico nas salas disponíveis para tais equipamentos Nobreaks, solicitamos que os bancos de bateria sejam inseridos desde a fabricação na parte interna do gabinete do nobreak, ou seja, sem bancos de bateria externos.

Atenciosamente,



João Lima da Silva Filho

Chefe da Seção de Sistemas Elétricos

Coordenadoria de Engenharia de Manutenção

E-mails:

sse@trt6.jus.br

sistemaseletricos@trt6.jus.br

Telefones:

(81)3224-9282

(81) 98773-4994

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AURELAIDE DE SOUZA NASCIMENTO MENEZES <aurelaide.nascimento@trt6.jus.br>
Para: Licitação HTS <licitacao@htshightec.com.br>

12 de julho de 2022 09:50

Prezados,

Segue resposta da Unidade Técnica sobre o pedido de esclarecimento:

"Quantos aos esclarecimentos das perguntas efetuadas informamos:

- *Qual a distância do quadro para os equipamentos que serão instalados;*

A distância do quadro de força aos equipamentos é de no máximo 5 metros.

- *Existe infra estrutura apta para a instalação dos equipamentos;*

Toda a infraestrutura atualmente existente se encontra de acordo com as normas técnicas atualmente em vigor.

- *O banco de baterias ficará instalado próximo aos aparelhos, caso negativo, qual a distância;*

Devido a limitação de espaço físico nas salas disponíveis para tais equipamentos Nobreaks, solicitamos que os bancos de bateria sejam inseridos desde a fabricação na parte interna do gabinete do nobreak, ou seja, sem bancos de bateria externos."

Atenciosamente,

**AURELAIDE MENEZES
NULIC**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]