

PREGÃO ELETRÔNICO nº 48/08

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Processo TRT6 nº 089/2008

SETOR	SETOR DE LICITAÇÕES/SLC
BASE LEGAL	Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e Decreto nº. 5.450/05
TIPO	MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO	Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de reforma de prédio para implantação da 3ª VT de Caruaru/PE.

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:00 horas do dia 09 de outubro de 2008.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 13 de outubro de 2008 às 14:00 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

- Site: www.trt6.gov.br (links: Administrativo e Licitações Públicas)
- E-mail: cpl@trt6.jus.br
- Fones: (81) 2129-2027 / 2028 / Fax: (81) 3224-1564
- Endereço: Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 2º andar – Setor de Licitações (SL) - Bairro do Recife - Recife/PE – CEP: 50.030-902

LOCAL: www.trt6.jus.br – Licitações



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP: 50.030-902

Fones: (81) 2129-2027 / 2028 Fax: (81) 3224-1564

PREGÃO ELETRÔNICO TRT6 nº 48/08

Processo nº 089/2008

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO, por meio do(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº. TRT-GP -097/2008 de 22/08/2008, situado no endereço em epígrafe, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará PREGÃO, por meio de sistema eletrônico, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, regido pela Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, pelo Decreto nº. 5.450/2005 e pelas demais normas vigentes e consoante as condições estabelecidas neste Edital e Anexos, para a contratação do objeto a ser executado sob o regime de empreitada por preço global.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, conduzido por servidor(a) integrante do quadro efetivo deste Regional, denominado(a) Pregoeiro(a), com o auxílio dos membros da equipe de apoio, previamente credenciados no aplicativo "Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. (, cujo monitoramento e inserção de dados gerados ou transferidos, utilizarão os recursos de segurança criptografia e autenticação.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

Os participantes deste Pregão terão como referencial de tempo obrigatoriamente o horário de Brasília/DF.

1.0 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de reforma de prédio para implantação da 3ª VT de Caruaru/PE.

1.2 - Poderão os representantes das empresas licitantes vistoriarem o local dos serviços e conferirem os dados constantes nos Anexos I e IV.

1.2.1 - A vistoria deverá ser agendada previamente junto ao Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF pelo telefone: (81) 2129.2391, no horário das 10:00 h às 16:00 h.

1.2.2 - Eventuais diferenças nos quantitativos estimados verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este título não terá direito a indenização do contratante.

1.3 – Esclarecimentos técnicos acerca dos anexos I e IV poderão ser obtidos no SMPF (Serviço de Manutenção e Planejamento Físico), localizados no Edifício Sede do TRT 6ª Região – endereço infra-mencionado ou pelo telefone (81)2129-2391.

1.4 – Cópia do Anexo IV (plantas) estarão disponíveis, juntamente com o edital, na página do TRT (www.trt6.jus.br).

1.5 - Integram este edital os seguintes anexos:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.5.1 Anexo I | Termo de Referência (Projeto Básico, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias) |
| 1.5.2 Anexo II | Exigências para Habilitação. |
| 1.5.3 Anexo III | Modelo de Proposta de Preços. |
| 1.5.4 Anexo IV | Plantas |
| 1.5.5 Anexo V | Modelo da Declaração do cumprimento ao Art.27, inc.V da Lei 8.666/93. |
| 1.5.6 Anexo VI | Modelo de declaração de fato impeditivo da habilitação |
| 1.5.7 Anexo VII | Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. |
| 1.5.8 Anexo VIII | Minuta do Instrumento Contratual. |

2.0 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

2.1.1 - Exerçam atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

2.1.2 - Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital.

2.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos no Anexo II deste Edital.

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão:

2.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região.

2.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da sanção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

2.2.4 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

2.2.5 - Empresas que tenham funcionário ou membro do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico.

2.2.6 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

2.2.7 - Empresas que possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal).

3.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

3.1 - Observado o prazo legal de 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, o interessado poderá solicitar esclarecimentos exclusivamente por meio eletrônico via internet (cpl@trt6.jus.br), no endereço informado no edital, indicando o número da licitação.

4.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro (coordenador), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

4.1.1 - Coordenar o processo licitatório.

4.1.2 - Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital.

4.1.3 - Conduzir a sessão pública na internet.

4.1.4 - Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

4.1.5 - Dirigir a etapa de lances.

4.1.6 - Verificar e julgar as condições de habilitação.

4.1.7 - Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

4.1.8 - Indicar o vencedor do certame, adjudicar o objeto quando não houver recurso, e conduzir os trabalhos da equipe de apoio.

4.1.9 - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

5.0 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO "LICITACOES-e" DO BANCO DO BRASIL S.A.

5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

5.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado".

5.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 1(um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

5.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no *licitações-e*.

5.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao TRT6ª Região ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.7 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do pretendo licitante o acesso à senha, aos dados, à chave de identificação, bem como o envio das propostas até a data e horário limite para o acolhimento.

6.0 - DA PARTICIPAÇÃO

6.1 - A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado", observando datas e horários limites estabelecidos.

6.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.3 - Caberá ao fornecedor toda diligência necessária no momento do cadastramento de sua proposta sobretudo no tocante a antecedência necessária em relação a data prevista para abertura das propostas.

6.3.1 - Caberá, ainda, ao licitante, em caso de intercorrências no sistema, direcionar sua ocorrência, em tempo hábil, ao suporte técnico do Banco do Brasil por meio do telefone 08007290500.

6.3.2 - Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores, inclusive pedido de desistência de propostas, decorrentes da não observância do disposto nos subitens acima.

6.4 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.4.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

7.0 - DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS

7.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e seus anexos. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2 - A proposta deverá conter:

7.2.1 - Descrição sucinta do objeto cotado, conforme Anexo I deste edital.

7.2.1.1 - Os preços unitários e totais por item e subitem, conforme planilhas orçamentárias constantes nos Anexos III do Edital, e, ainda, o preço global da

proposta, expressos em moeda corrente nacional (R\$).

7.2.1.2 – A Planilha Orçamentária, deve ser assinada pelo responsável técnico, conforme o estabelecido pela Lei nº 5.194/66 e Resolução CONFEA nº 282/83, discriminando os serviços relativos ao projeto; com detalhamento e especificações técnicas, quantitativos, preços unitários e preço total, especificando todo o material, equipamentos e/ou acessórios, se houver, a serem utilizados, com indicação das respectivas marcas, inclusive referências.

7.2.1.3 – A indicação da marca deverá ser precisa e **única**, sem alternativa e sem a utilização de termos genéricos, tais como: “ou similar”, “do tipo tal”, “padrão tal” e/ou “semelhante a”.

7.2.1.3.1 – A licitante poderá optar por apresentar relação de materiais e/ou equipamentos, constando as marcas e referências referidas nos subitens 7.2.1.2 e 7.2.1.3 para complementar sua proposta.

7.2.1.4 - Considerar-se-ão inclusos no preço apresentado todos os tributos, taxas, e encargos, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital e na proposta.

7.2.2 - A licitante deverá apresentar o BDI (Bonificação de Despesa Indireta) de forma analítica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes.

7.2.2.1 – A não apresentação do BDI na forma do subitem anterior, implicará a desclassificação da proposta.

7.2.3 - Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, indicando as suas diversas etapas para efeito de medição, fiscalização e pagamento.

7.2.4 - Na impossibilidade de descrição integral da proposta no campo específico do sistema do Pregão Eletrônico utilizado, em conformidade com os subitens do item 7.2 deste edital, será obrigatória a inclusão da proposta na íntegra, por meio do campo, destinado para inserção de anexos, sob pena de desclassificação. **Vedada a identificação da licitante.**

7.2.4.1 - Qualquer elemento, tais como: número de telefone/fax, endereço de e-mail, número do CNPJ etc, que possa identificar a licitante importa a desclassificação da proposta.

7.2.5 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para abertura do certame.

7.2.6 - Prazo de execução: 75 (setenta e cinco) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço.

7.3 – A Planilha Orçamentária prevista no subitem 7.2.1.1 (Anexo III do edital) poderá ser encaminhada após a fase de lances, no prazo do subitem 10.4 pela licitante que tiver sua proposta arrematada no Sistema Eletrônico.

7.3.1 – A não apresentação da Planilha Orçamentária prevista no subitem 7.3 deste edital acarretará a desclassificação da proposta.

7.4 - A omissão na proposta de preços dos subitens 7.2.1 a 7.2.3 implicará a desclassificação da proposta.

7.5 – A omissão do prazo indicado no subitem 7.2.5 e 7.2.6, não implicará a desclassificação da

proposta, mas a aceitação tácita dos prazos neles indicados.

7.6 – Após a abertura da sessão pública, a proposta apresentada não poderá sofrer quaisquer retificações (ressalvada a hipótese de alteração de preço resultante de lance) ou ser retirada.

8.0 - ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, pelo site já indicado no subitem 6.1.

8.2 - A presente licitação classifica-se pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, desde que atendidas as especificações constantes neste Pregão.

8.3 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas pelo Pregoeiro as que estiverem em desacordo.

8.4 - O conteúdo técnico das propostas será analisado pelo SMPF – Serviço de Manutenção e Planejamento Físico.

8.5 - Será desclassificada a proposta que:

8.5.1 - Apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

8.5.2 - Contrariar disposição constante deste Edital e/ou das normas legais previstas no preâmbulo deste instrumento convocatório;

8.5.3 - Prever majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;

8.5.4 - Apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

8.5.5 - Houver identificação do licitante;

8.5.6 – Não for aprovada pela análise de que trata o subitem 8.4 deste edital

8.5.7 – Não apresentar o BDI na forma do subitem 7.2.2 do edital;

8.5.8 – Apresentar valor global superior a **R\$ 244.781,61 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos)**, conforme valor estabelecido no Termo de Referência, Anexo I deste edital.

8.6 – Após a fase de lances, o Pregoeiro efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas das licitantes;

8.6.1 – caso se verifique **na proposta de menor valor global** a ocorrência de itens com preços superiores ao orçado no Termo de Referência deste edital (Anexo I), a licitante deverá apresentar relatório circunstanciado justificando a composição e os preços dos serviços;

8.6.2 – caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado por este Tribunal, sob pena de desclassificação da proposta.

8.7 - Após a fase de classificação não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.

8.8– A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8. – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.0 – DOS LANCES

9.1 – No horário previsto no edital, terá início a sessão de disputa de preços entre os licitantes classificados pelo Pregoeiro.

9.1.1 – Os lances deverão ser oferecidos pelo **PREÇO GLOBAL**.

9.2 – Os licitantes classificados deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.2.1 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

9.2.2 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.2.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.3 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.4 – O tempo normal da etapa de lances será encerrado, a critério do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos aleatoriamente, findo o qual estará encerrada definitivamente a recepção de lances.

9.5 – Encerrada a fase de lances, o “empate” das propostas será detectado automaticamente pelo Sistema Eletrônico. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, o próprio sistema eletrônico convocará as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, que porventura se enquadrem na categoria de ME e EPP cujas propostas estejam dentro do limite de empate para que ofertem novo lance.

9.5.1 – A licitante enquadrada nos termos do subitem 9.5 deverá remeter a declaração constante no Anexo VII do edital da mesma forma e no mesmo prazo do subitem 10.5, a seguir. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.5.1.1 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.6 – Finda a etapa de lances, será imediatamente informada a proposta de menor preço global.

10.0 - JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.2 - Encerrada a fase de lances, examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, o Pregoeiro efetuará consultas no SICAF para comprovar a regularidade da habilitação do licitante. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas no Anexo II deste Edital.

10.2.1 - A documentação de habilitação, exigida no Anexo II deste Edital, não constante do SICAF, deverá ser remetida imediatamente, pela licitante que ofertou o melhor lance, preferencialmente via correio eletrônico: cpl@trt6.jus.br ou pelo FAX: 81-2129.2027, 2129.2028 ou 3224.1564, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo de **3(três) dias úteis**, contados da data da sessão de disputa de preços.

10.3 - Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

10.3.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor para este Regional.

10.4 - A **proposta eletrônica de menor preço global**, aceita pelo Pregoeiro, nos termos do edital, deverá ser adequada ao valor da sessão de lances ou da negociação, quando houver e remetida pelo licitante, juntamente com a documentação de habilitação, preferencialmente via correio eletrônico: cpl@trt6.jus.br ou pelo FAX: 81-2129.2027, 2129.2028 ou 3224.1564, com posterior encaminhamento do original ou cópias autenticadas, no mesmo prazo de **3(três) dias úteis**, contados da data da sessão de disputa de preços, para fins de **adjudicação** do objeto, devendo constar:

10.4.1 - Dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta);

10.4.1.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ constante nos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

10.4.2 - Endereço e número(s) de telefone(s) e fac-símile do escritório.

10.4.3 - Nome completo do representante para contato.

10.4.4 - Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato: nome completo, número do RG e identificação do órgão expedidor; número do CPF; endereço residencial.

10.5 - Encerrada a análise de habilitação e constatado o atendimento da proposta de menor preço às exigências fixadas no edital, o licitante será **declarado vencedor** pelo Pregoeiro, e não havendo manifestação da intenção de recorrer na forma do subitem 15.2 deste edital, ser-lhe-á **adjudicado** o respectivo objeto.

10.6 - Se o adjudicatário não apresentar situação regular no ato do recebimento da Nota de Empenho estará sujeito às penalidades previstas no item 16.0. Neste Caso, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a habilitação do respectivo proponente, sucessivamente, observada a ordem de classificação, até encontrar uma que atenda ao edital de licitação, quando procederá às negociações para redução do preço ofertado.

11.0 – DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 - Não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto ao licitante vencedor, submetendo-o à homologação do Ordenador da Despesa.

11.2 - Caso contrário, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Presidência do Tribunal adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

12.0 - DA CONTRATAÇÃO

12.1 - Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração. (Anexo VIII)

12.2 - O instrumento contratual, cuja minuta é parte integrante deste edital (Anexo VIII), será lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, devendo a empresa licitante vencedora comparecer no prazo de até 5 (cinco) dias, após convocada, para assinar o respectivo contrato.

12.3 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato, no prazo fixado, é facultado à Administração convocar as empresas licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo, sendo examinada a aceitabilidade de suas propostas quanto ao objeto e valor, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um preço menor. Em seguida será analisada a documentação de habilitação daquela empresa que atender ao objeto e melhor preço ofertado.

12.4 - Será gestor do presente contrato o Diretor do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico (SMPF) e, nas suas ausências legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

12.4.1 - O gestor do contrato será auxiliado em sua fiscalização pelo Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras – SEFAO/SMPF, o qual poderá exercer em nome do TRT toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados.

12.5 - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto desta licitação.

13.0 - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta de contrato em anexo (Anexo VIII).

13.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida por este Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.3 - A compensação financeira prevista neste subitem será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

14.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 – A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elementos de Despesa: 3390.39.16 (Manutenção e conservação de bens imóveis), 4490.52.51 (Peças não incorporáveis a Imóveis), 4490.52.12(Aparelhos e utensílios domésticos), 4490.52.42 (Mobiliário em Geral) e 4490.52.34(Maq. Utensílios e equipamentos diversos) do Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

15.0 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

15.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico.

15.2 – Após declarado o vencedor, qualquer licitante inconformado com decisão do pregoeiro deverá registrar, de imediato, em campo próprio do sistema, os motivos de sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, sendo-lhe, então, concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso. Os interessados ficam, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões em igual prazo, contados do término do prazo do recorrente.

15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso.

15.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

15.5 - As razões e contra-razões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo nº. 739 - 2º andar – Recife Antigo - Recife/PE, em dias úteis, no horário das 8 às 17 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

16.0 - DAS PENALIDADES

16.1 - A licitante vencedora que descumprir as condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na legislação, aplicáveis na forma constante na minuta do contrato integrante deste edital (Anexo VIII).

17.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - Todas as referências de tempo constantes do edital e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

17.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

17.3 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do TRT-6ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

17.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRT-6ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a anulação da Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

17.7 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação.

17.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

17.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União – Seção III.

17.11 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

17.12 - Em caso de divergência entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento convocatório.

17.13 - O Contratante publicará o extrato da homologação da licitação, no Diário Oficial da União – Seção III.

17.14 - O edital encontra-se disponível no site www.trt6.jus.br, no site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser retirado no Setor de Licitações, situado no andar térreo do Edifício Sede, situado no Cais do Apolo, 739, 2º andar, Bairro do Recife, no horário das 8 às 17 horas.

17.15 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação citada neste edital.

17.16 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

Recife(PE), 26 de setembro de 2008.

ANA LYLIA FARIAS GUERRA

Pregoeira – Port. TRT-GP nº 097/2008

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO nº 00 89/2008

PREGÃO nº .48/2008

1.0 OBJETO

1.1_ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE, CONFORME O ESPECIFICADO NESTE TERMO.

1.1.0 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1.1.1 - Todos os trabalhos da obra de construção encontram-se discriminados nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (anexo I), constando sumariamente dos seguintes serviços:

- Elaboração dos projetos complementares: instalações elétrica, hidrossanitária, telefônica, incêndio
- Procedimentos administrativos referentes aos registros e documentações da obra nos Órgãos competentes.
- Organização do canteiro de obras.
- Laje de impermeabilização (contrapiso)
- Alvenarias
- Pilares e vigas em concreto armado.
- Impermeabilizações.
- Serviços na coberta.
- Revestimentos em massa única .
- Revestimentos em cerâmica.
- Instalação de peças em mármore e granito (copa e wcs).
- Pisos em granito artificial de alta resistência.
- Pisos em concreto lavado.
- Instalações elétricas
- Instalações hidro- sanitárias.
- Forros de gesso.
- Pintura.
- Marcenaria.
- Esquadrias e grades de madeira.
- Esquadrias em alumínio e vidro.
- Gradil e portões de ferro.
- Jardim

1.2 - ESTIMATIVA DE CUSTO/ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO

DESCRIÇÃO	PREÇO MÁXIMO (R\$)
SERVIÇOS DE REFORMA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTE TERMO.	244.781,61

OBS. No preço de referência acima (item 1.2) já está incluído o BDI indicado pelo Serviço de Planejamento do CONTRATANTE, no montante de **31,13%(trinta e um,, vírgula treze por cento)**, conforme orientação interna daquele serviço (CI GIBSON 0023/08), sendo este percentual aplicado **sobre o orçamento discriminado nos ANEXO II, III e IV** ao presente, que tratam, respectivamente das planilhas: orçamentária - obras civis (sem BDI), elétrica de reforma e relativa a instalação lógica, estabilizada e telefonia.

2.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 21 -Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais elementos que integram o Aviso de Licitação.
- 22 -Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.
- 23 -A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização.
- 24 -As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa pela Fiscalização.
- 25 -Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.
- 26 -Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.
- 27 -Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra, e matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização.
- 28 -A obra deverá ter seu alvará emitido pela Prefeitura local e pelos diversos órgãos condicionantes, devidamente comprovado à Fiscalização.
- 29 -Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitações

3.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 3.1 Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.
- 3.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado.
- 3.3 Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção
- 3.4 Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
- 3.5 Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado pelo Setor de Projeto do SMPF, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

4.0 PRAZO DE EXECUÇÃO

- 4.1 O prazo de execução dos serviços é de 75 (setenta e cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação formal do Gestor do contrato.

5.0 FISCALIZAÇÃO

- 5.1 Será gestor do presente contrato o Diretor do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico deste Regional e, nas suas ausências legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

6.0 DA ENTREGA DA OBRA

6.1 A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

7.0 - PARÂMETROS PARA ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DAS LICITANTES

7.1 - Para efeito de análise de acervo técnico compatível com a obra a ser executada , deverá a licitante comprovar ter executado os serviços abaixo relacionados e nos quantitativos mínimos indicados:

Serviços	Quantitativos (m²)
PISO RÚSTICO EM CONCRETO ARMADO, tipo "LAVADO" , fck = 20 MPa, controle tipo "B".	200,00
PISO em granilite, de alta resistência com 8 mm de esp. Com juntas de plástico e com acabamento polido	400,00
DIVISÓRIA nº 2 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex,	100,00
PINTURA de paredes internas e tetos com tinta Latex (3D) sobre massa única, gesso ou concreto aparente.	500,00

8.0 SANÇÕES

8.1 A empresa vencedora estará sujeito às penalidades previstas no edital de licitação.

9.0 DOS ANEXOS

9.1 - É parte integrante do presente Termo os seguintes anexos:

- a- Anexo I - contendo as especificações técnicas dos serviços;
- b- Anexo II – orçamentária - obras civis (sem BDI),
- c- Anexo III – Planilha elétrica de reforma;
- d- Anexo IV – Planilha a instalação lógica, estabilizada e telefonia;
- e- Anexo V – Projeto arquitetônico executivo (07 pranchas).

10- DO ORÇAMENTO

10.1 As despesas correspondentes ao objeto a ser licitado têm por classificação: Elementos 3390.39.16, 4490.52.12, 4490.52.34, 4490.52.42 e 4490.52.51 e Programa de Trabalho: 02.061.0571.4256.0001 – Aprec. de Causas na Just. do Trabalho, do orçamento deste TRT 6ª Região.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

01. Disposições Preliminares:

01.01. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, com os Projetos, com as Disposições Gerais e com os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.02. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

01.03. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

01.04. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

01.05. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

01.06. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.07. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.08. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.09. Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra, e no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização.

01.10. A obra deverá ter seu alvará emitido pela Prefeitura local e pelos diversos órgãos condicionantes, devidamente comprovado à Fiscalização.

01.11. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

02. Projetos complementares:

Caberá à Contratada a elaboração dos projetos complementares que forem necessários (estrutural, de instalações elétrica e hidro-sanitária, telefônica, lógica, contra incêndio e outros que sejam necessários). Todos esses projetos deverão obedecer rigorosamente ao projeto arquitetônico e à ABNT, assumindo a contratada todo o ônus pela inobservância do mesmo. Deverão ainda ser submetidos à apreciação do SMPF antes do início das obras.

03. Serviços Preliminares:

03.01. Caberá à Contratada as instalações provisórias e definitivas para alimentação de água e de luz, por parte das concessionárias locais, cujos custos serão de inteira responsabilidade da construtora, inclusive as contas de consumo de energia, água e telefone, durante o período de execução da obra, até a data da Emissão do correspondente Termo de Recebimento da obra.

03.02. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

03.03. Deverão ser feitas as demolições necessárias à execução do projeto, tais como retirada de paredes em alvenaria, inclusive demolição de pisos internos, calçamento externo, relocação de esquadrias, entre outros, conforme indica o projeto e a planilha orçamentária. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos. Os

entulhos poderão ser também retirados da obra, através de caçambas, desde que sistematicamente, não deixando acúmulo de metralha no ambiente da obra nem na calçada.

03.04. Deverá também ser executada a limpeza de toda a área externa, através de capinação e raspagem e posteriormente removidas, conforme mencionado em planilha orçamentária e indicações constantes no projeto arquitetônico.

04. Cavas para fundações:

04.01. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural. (reservatório inferior)

04.02. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas. As fundações não poderão apoiar-se sobre solo com matéria orgânica ou estranho a sua constituição, devendo o mesmo ser removido e substituído.

04.03. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

04.04. Deverá ser adotado processo manual na execução das escavações, ficando às custas da contratada a opção por processo mecânico. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Contratante.

05. Fundações/ estrutura em concreto armado:

05.01. O concreto a ser utilizado em toda a nova estrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 20 MPa.

05.02. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural e pela NBR 6118, da ABNT. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm.

05.03. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto, respeitando-se, no entanto, a resistência característica a compressão mínima do concreto, em 20 MPa.

05.04. O projeto estrutural deverá expressar a resistência característica considerada para o solo, a resistência característica do concreto, o traço em peso ou volume do concreto a ser utilizado na obra, o recobrimento mínimo da armadura, de acordo com a norma, além de outras informações e detalhes exigíveis pela ABNT.

05.05. Os procedimentos construtivos serão os habituais, devendo ser utilizados betoneiras e vibradores para o perfeito adensamento do concreto, atentando-se para o fator água/cimento, próximo a 0,6 (máximo).

05.06. Não serão aceitas peças com falhas de concretagem.

05.07. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

05.08. Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização e as correspondentes despesas deverão fazer parte dos custos unitários do concreto.

06. Alvenaria

06.01. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) ou 08(oito) furos (desde que de vedação), nas dimensões de 12x19cm ou 19x19cm, respectivamente, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas

Especificações Brasileiras EB-19 e EB-20 da ABNT e assentados com cimento e argamassa mista de cal hidratada e areia ao traço volumétrico de 1:3:4, apresentando juntas não superiores a 1,2cm.

06.01.01. As paredes indicadas no projeto arquitetônico, cuja espessura é de 25cm, deverão ser executadas com tijolo cerâmico furado de 08 (oito) furos, deitado, nas mesmas condições do que foi acima especificado.

06.02. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

06.03. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal.

06.03.01. As aberturas destinadas a janelas deverão receber, além das vergas, contravergas, no nível inferior da abertura, nas mesmas condições acima especificadas para as vergas.

06.04. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executada com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

06.05. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

7. Impermeabilização (Coberta/Reservatório Inferior/Área WC - 2º Pav - Juiz)

7.01. Antes da impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

7.02. A laje do WC será impermeabilizada com manta asfáltica conforme mencionado na planilha orçamentária, e a revisão da cobertura caso necessite também seguirá o mesmo tratamento impermeabilizante nos locais em que existam manchas de infiltrações nos tetos. Quanto a limpeza e desobstrução das descidas das águas pluviais, estas antes de ocorrerem passarão por revisões com as precauções quanto as impermeabilizações nos acabamentos dos tubos de queda de águas pluviais, formando um "funil" de escoamento, sem comprometer a seção nominal de escoamento da água.

7.03. As mantas asfálticas deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização. Quando junto a paredes, as mantas devem ser ancoradas em sulcos abertos na mesma, com parte inferior chanfrada, e, posteriormente deve ser recomposto o sulco.

7.04. As calhas deverão ser impermeabilizadas com asfalto elastomérico, no padrão semelhante ao da Vedapren, Denverpren, etc., em 03 (três) demãos, a brocha, de forma cruzada. A impermeabilização deverão ser protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 1cm de espessura.

7.05. Os rufos de concreto e o lado interno aparente das platibandas deverão ser impermeabilizados com emulsão acrílica, em 03 (três) demãos, aplicadas a brocha, de forma cruzada.

7.06. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 72 horas, tamponando-se as saídas das calhas e das lajes, enchendo-as, observando para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva.

7.07. Os reservatórios deverão receber impermeabilização conforme especificação constante na planilha orçamentária, em 03 (três) demãos, de forma cruzada, subindo nas paredes em toda a sua altura, de forma a garantir a perfeita impermeabilização da área. Em toda a superfície, principalmente junto aos tubos e nos cantos, deverá ser executado reforço com véu de poliéster,

colado na primeira demão do impermeabilizante, conforme recomendam os fabricantes.

8. Coberta:

8.01. Toda o recobrimento da cobertura (telhas/cumeeiras) serão revisadas e substituídas as telhas danificadas, com padrões semelhantes as existentes, seguindo rigorosamente todas as instruções de montagem e transporte elaboradas pelo seu fabricante.

8.02. A inclinação mínima das telhas não poderá ser menor que 10%(dez por cento).

8.03. Todas as placas de telhas deverão ser fixadas com conjuntos de vedação em hastes (de tamanho adequado à necessidade) de alumínio rosqueável, arruela de aço galvanizado e arruela de borracha, fixados com adição de silicone em pasta, de cura normal, entre a arruela de borracha e a telha, em conformidade com as recomendações dos fabricantes.

8.04. A substituição das telhas das cumeeiras deverão ser do mesmo padrão das telhas existentes, com inclinação adequada ao projeto arquitetônico.

8.05. As calhas também passarão por correções nos locais em que se encontram danificadas.

9. Revestimentos:

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

9.01. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos e lajes receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3 (área externa) e 1:4 (área interna), empregando-se areia grossa, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

9.02. Massa única

Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento em massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00 ou 3,00 cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras.

9.02.1. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento antes da aplicação. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

9.02.2. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos.

9.02.3. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação.

10. Revestimentos cerâmicos:

10.1. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

10.02. O rejuntamento das cerâmicas deverá ser feito com rejunte hidrofugante semiflexível. na cor cinza platina.

10.03. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

10.04. A lavagem final das cerâmicas deve ser feita depois de transcorridos no mínimo 15(dias) da conclusão do rejuntamento, com solução de ácido clorídrico e água na proporção de 1:10. A seguir devem ser lavadas com água limpa.

10.05. Nas paredes internas das copas, nas dos banheiros, nas do DML até 1.50m do piso e da lixeira do piso até o teto, será executado revestimento em cerâmica **0.10 x 0.10 m tipo A** linha CRISTAL da ELIZABETH ou similar na cor branca., sem falhas nem empenos.

10.06. Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo **AC II**, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello, Eliane, Votorantin,etc.

O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo

AC II, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

O vencimento do "tempo em aberto" (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardo da cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm) ;

A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

11. Granito Cinza Andorinha:

Serão executados balcões, respaldo, divibox e montantes polidos, com bordas levemente bisotadas, chumbados nas paredes e com peças coladas entre si, com massa plástica, conforme detalhes. As peças não deverão ter fissuras, falhas superficiais de polimento e deverão ter dimensões uniformes.

12. Granito artificial:

12.01. Os pisos, conforme indicação nas plantas, serão revestidos com granito artificial de alta resistência na cor cinza natural, aplicado com juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

12.02. Os rodapés serão também em granito artificial, cor cinza natural, com altura de 10 cm, constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas e no DML em que o revestimento de cerâmica vai até o piso.

12.03. Os desníveis de piso deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050, e serão também em granito artificial na cor cinza claro.

12.04. A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser constituída com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de concreto plenamente "estanhado", com limpeza completa do substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação de nata com água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água).

13. Piso em concreto lavado:

13.01. No estacionamento de automóveis, a rampa de entrada e as calçadas deverão ser executados em concreto lavado, de cimento com Fck 20Mpa sobre colchão de areia executado com 5 cm de espessura e com os preenchimentos das juntas após a sua cura com selante a base de asfalto, tudo de acordo com as normas da ABNT. Para o perfeito escoamento das águas, os pisos terão caimentos de no mínimo 0,50% em direção aos ralos ou para linha d'água.

O piso em concreto deverá ser armado positivamente nas duas direções com aço CA-60, diâmetro mínimo de 5 mm, a cada 15cm, podendo ser utilizada tela soldada.

A espessura do piso deverá ser de, no mínimo, 8 cm.

Entre as placas deverá haver barras de transmissão, CA50, diâmetro mínimo de 3/8", a cada 50cm, ancoradas num lado e soltas de outro, através de uso de graxa.

13.02. As vagas devem ser demarcadas no piso concreto com tinta para demarcação de piso, do tipo alquídica, seguindo a indicação das plantas, largura das faixas em 10 cm.

14. Instalações elétricas, especiais e de telefone:

14.01. Serão instalados tantos pontos quantos constarem nos respectivos projetos. Toda a instalação, além de obedecer às normas técnicas e ao projeto, terá de obedecer às exigências da concessionária local de luz e força.

14.02. A instalação telefônica constará de pontos, distribuídos conforme plantas e projetos complementares, seguindo rigorosamente as especificações elaboradas pela Secretaria de Informática do TRT.

Nas caixas de passagem e de força serão utilizadas buchas e arruelas de alumínio de arremate dos eletrodutos.

14.03. Em toda a instalação elétrica, serão utilizados cabos flexíveis com seção mínima de 2,5 mm² de diâmetro sendo azul claro para neutro, verde para terra e preto para fase.

14.04. Os pontos de força para ar condicionado e chuveiro elétrico deverão ser ligados com cabo flexível anti-chama, com seção mínima de 4mm², todos os pontos com circuito independente, protegido, cada, com disjuntor termo-magnético de corrente nominal equivalente para a devida proteção dos cabos.

14.05. Todas as tomadas e pontos de força deverão ser aterrados em sistema com três hastes de cobre, tipo "coperweld", 5/8", inclusive conectores de cobre, formando triângulo, com profundidade suficiente a uma adequada resistividade do solo naquele trecho, com implementação, se necessário, de saís e carvão mineral, para melhorar o nível da resistividade. O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.

14.06. Nos locais definidos na planta, serão instaladas tomadas elétricas da linha PIAL PLUS da PIAL LEGRAND ou similar, 2P+T .

14.07. As caixas para interruptores e tomadas serão de "4x2" ou de "4x4", conforme o caso, de PVC. As caixas de embutir nas lajes de forro serão sextavadas, de fundo móvel. As caixas de arandelas em paredes deverão ser do tipo "oitavadas", em PVC.

14.08. Deverão ser instaladas luminárias de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em chapa de alumínio anodizado brilhante de alta pureza, controle de ofuscamento rigoroso, ref. 3001 2XT26 32W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

14.09. Deverão ser instaladas luminárias de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, ref. 3532 2XT26 16W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

14.10. Deverão ser instaladas luminárias retangulares de embutir em parede para uma lâmpada fluorescente compacta de 18 W, corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, grade frontal de proteção, difusor em vidro plano transparente, ref. PIROPO 1XTC-D 18W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

14.11. Deverão ser instaladas luminárias circulares de embutir no solo, para um lâmpada PAR30 de 75W, corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, difusor em vidro plano transparente, grau de proteção IP65, ref. MOMBORÉ 1XQPAR30 75W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

14.12. Deverão ser instaladas luminárias circulares de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 18W, corpo em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, difusor em vidro plano transparente, refletor metalizado, ref. PRÁSIO 1XTC-D 18W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

14.13. Deverão ser instaladas luminárias circulares externas de sobrepor, para uma lâmpada fluorescente 16W - BASE E-27 corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro plano jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W ou similar.

14.14. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.

14.15. Os interruptores e tomadas serão de embutir, na cor branca, com padrão semelhante à linha PIAL PLUS da PIAL LEGRAND.

14.16. As tomadas de equipamentos deverão ter o cabo terra adequadamente instalado, com bitola maior ou igual aos de fase e neutro.

14.17. Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos.

14.18. Instalações de força estabilizada e tubulação lógica - deverão ser executados os pontos de lógica nos locais indicados nos projetos, tudo de acordo com as especificações da **Secretaria de Informática** em anexo e projeto complementar.

14.19. Todas as luminárias serão fornecidas e instaladas completas, com lâmpadas reatores e todos os componentes necessários.

14.20. O projeto de elétrica tratará de todas as novas instalações do prédio (alimentadores dos quadros de distribuição parcial, sistemas de informática, telefone e iluminação);

14.21. toda a instalação será efetuada **embutida**, em piso parede ou divisória, através de eletroduto de pvc rígido, utilizando as tomadas e interruptores próprios para cada caso, interligando os ambientes ao quadro de distribuição.

14.22. - Será instalado exaustor embutido no teto do wc público masculino, com os devidos

duto e grelhas para o ambiente externo, conforme projeto arquitetônico;

15. Instalações hidro- sanitárias:

15.01. Os serviços de instalação hidro-sanitária deverão ser executados de forma a atender rigorosamente o projeto arquitetônico, não se deixando, contudo, de respeitar o respectivo projeto de instalações, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos fabricantes, que regulamentam a matéria.

15.02. A tubulação para água será em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da "Tigre", sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento, deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

15.03. A tubulação sanitária deverá ser igualmente em tubos de PVC, com dimensões compatíveis com as normas da ABNT.

15.04. Nos WCs, nas copas e no DML deverão ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla da linha AQUARIUS da FABRIMAR ou similar com acabamento cromado.

15.05. Os sifões dos lavatórios serão do tipo "copo" em latão cromado.

15.06. A nova instalação deverá ser ligada às colunas de esgoto e de água existentes no local, com as devidas adaptações, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazão adequada ao uso dos equipamentos.

15.07. As peças sanitárias e acessórios indicados no projeto arquitetônico constarão de:

- Bacia sanitária branca com caixa de descarga acoplada de acionamento lateral, similar a linha AZÁLEA da CELITE ref. 91353 – a bacia e ref. 13570 a caixa, e assento em plástico no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de nylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.
- Bacia sanitária branca similar a linha AZÁLEA da CELITE com válvula de descarga com acabamento anti-vandalismo cromada padrão semelhante ao da HYDRA da DECA, assento em plástico no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de nylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.
- Porta-rolô de papel higiênico em plástico ABS na cor branca, para rolos de até 500 m modelo TABARCA ref. AE 41000 da JOFEL ou similar.
- Saboneteira para sabonete líquido em plástico ABS na cor branca, cap. 900ml, no padrão semelhante ao de modelo AITANA ref. AC 70000 da JOFEL.
- Toalheiro em plástico ABS e policarbonato branco, no padrão semelhante ao de ref. AH 31000 da JOFEL.
- Chuveiro elétrico completo em plástico branco similar ao MAXI DUCHA da LORENZETTI.
- Lavatório de parede em louça branca ref. 91038 AZÁLEA da CELITE ou similar.
- Torneira para lavatório similar a linha AQUARIUS acabamento cromado da FABRIMAR.
- Espelho cristal bisotado 4mm aparafusado sobre compensado 10mm, sobre placa de EPS, 5mm, com botões cromados.
- Tubos em ferro galvanizado, pintado com uma demão de primer próprio para galvanizados e duas demãos de esmalte sintético semi-brilho na cor grafite para os banheiros de deficientes, com diâmetro de 1 e 1/2".
- As cubas serão de embutir redondas em louça branca ref. 10129 da CELITE ou similar.
- Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório com mangueira cromada, saída independente da FABRIMAR ou similar..
- Torneira de pressão para chuveiro da Linha AQUARIUS com acabamento todo cromado da FABRIMAR ou similar.
- Cabide de parede em alumínio natural ref 000817-6 da CRISMETAL.
- Tanque em aço inox ref. 94400/104 da TRAMONTINA ou similar.
- Torneira cromada de parede para cozinha e tanque ref. STANDARD da FABRIMAR ou similar.
- Cuba redonda de embutir em aço inox com diâmetro de .38 m e acabamento fosco, padrão semelhante ao da TRAMONTINA.
- Torneira de parede para jardim cromada da FABRIMAR ou similar.
- Caixas d'água de 1.000l em polietileno com tampa com travas da FORTLEV.

15.08. Todas as louças, ferragens deverão ser previamente submetidos à apreciação da Fiscalização.

15.09. Deverá ser instalado o sistema de sucção e recalque constituído de eletro-bomba (de capacidade predeterminada pelo projeto de instalação) e correspondentes conexões metálicas (ferro galvanizado ou de cobre) ou de PVC, resistente a alta temperatura, tubo e conexões de recalque, de diâmetro mínimo de 25mm (PVC soldável), válvula de sucção de latão e tubo e conexões de sucção em PVC (diâmetro mínimo de 32mm) bóia mecânica de entrada, conjunto de bóias elétricas superior e inferior e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema, seguindo rigorosamente as normas da ABNT.

15.10. Os serviços de esgoto dos novos ambientes deverão ser executados com as devidas furações previamente executadas na laje de concreto existente, sendo depois devidamente grauteadas com graute no padrão semelhante ao do "Graute Fácil" da Quartzolit, se aberturas pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 25 MPA, se com grandes aberturas, inclusive reforço de barras de ferro, onde necessário. A ferragem da laje não deverá, em nenhuma hipótese, ser seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova tubulação.

15.11. Deverão ser instalados drenos em tubo PVC em todas as jardineiras, envolvidos com geotêxtil apropriado e apoiado em camada de brita 25, espessura mínima de 50mm, cuja superfície superior deverá ser também protegida com geotêxtil. Esses drenos deverão ser levados às caixas de saída de águas pluviais.

15.12. Deverão ser instalados drenos para o escoamento da água de condensação dos aparelhos de ar condicionado tipo "split", ligados às instalações de escoamento de águas pluviais.

15.13. O destino de esgoto deverá ser devidamente ligado ao sistema final de esgoto, constituído de fossa e sumidouro em alvenaria e concreto armado ou rede coleora de acordo com as normas locais.

16. Forro de gesso:

Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, secção mínima de 16 AWG, presos em piso aplicados a ar comprimido, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

17. Pintura:

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

17.01. Paredes:

17.01.1. As paredes internas e tetos indicados em projeto arquitetônico deverão ser emassadas com massa PVA nos locais danificados, pintadas com tinta PVA látex, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve, em tantas demãos quanto necessário para um perfeito acabamento das paredes e tetos. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

17.01.2. As paredes externas indicadas pelo projeto arquitetônico deverão ser emassadas com massa acrílica nos locais danificados, pintadas com uma demão de selador acrílico e pintadas com tinta 100% acrílica acetinada, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

17.02. Muros internos:

Serão pintados com tinta 100% acrílica, 3 demãos no caiados com três demãos, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

17.03. Grades das portas:

Deverão ser envernizadas com verniz fosco da CORAL DULUX ou similar em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria deverão receber o mesmo tratamento.

17.04. Peças em ferro (corrimãos, grades, gradis e mastros):

Todas as peças de ferro, novas ou antigas, existentes no prédio da Vara, inclusive os gradis, os mastros, deverão ser lixadas, limpas de qualquer vestígio de graxa, óleo, pó ou resíduo estranho, e receber uma demão de primer anti-corrosivo no padrão semelhante ao do Metais Coral Dulux, Zarcoral, diluído a 10% com diluente universal ou aguarrás.

Não será permitido o uso em qualquer peça metálica, do chamado "primer de serralheiro", sendo que constatada a existência desse tipo de material, deve ser ele removido com removedor de tintas e lixado para depois receber o tratamento anti-corrosivo.

Após o tratamento contra ferrugem, as peças deverão ser pintadas à pistola em duas ou mais demãos quantas necessárias em esmalte sintético fosco GRAFITE da CORAL DULUX na cor CINZA MÉDIO ou similar.. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

18. Marcenaria:

18.01. Balcões e volantes:

No local indicado na planta de arquitetura, serão instalados balcões e gaveteiros volantes, confeccionados em compensado EDAI ou similar revestido externamente em laminado postforming texturizado com padrão semelhante ao de ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, com acabamento em postforming, e internamente, nas gavetas e volantes revestidos em laminado plástico brilhante na cor branca, conforme detalhes e especificações do projeto.

18.02. Armários e prateleiras:

Serão instalados armários nas copas confeccionados em compensado EDAI ou similar revestido em laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE com acabamento postforming e internamente em laminado plástico brilhante na cor branca, e prateleira em compensado revestido no mesmo laminado e conforme detalhes e especificações do projeto.

18.03. Molduras para aparelhos de ar condicionado:

Serão instaladas molduras em compensado EDAI, revestido em laminado plástico texturizado na cor branco neve, com 7cm de largura.

19. Esquadrias:

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

19.01. Portas em madeira: Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) envernizadas com verniz fosco e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha VERT da IMAB ou similar.

19.02. Esquadrias em madeira e vidro: Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) envernizadas com verniz fosco e folha em madeira e vidro. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha VERT da IMAB ou similar.

19.03 Esquadrias em alumínio e vidro: Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas esquadrias de alumínio natural. As janelas serão do tipo correr idênticas às existentes. Os vidros deverão ter acabamento jateado nos banheiros e deverão ser translúcidos nos demais ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensões das janelas estabelecidas pelo construtor obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e quadro de esquadrias.

19.03.1. As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência.

19.03.2. Após a instalação as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e

salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

19.03.3. Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações.

19.03.4. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

20. Painéis e portas em vidro temperado:

As portas de giro e painéis fixos em vidro temperado existentes deverão ser recuperadas incluindo todas as ferragens, fechaduras e molas, deixando em perfeito estado e funcionamento. As portas terão aplicação de sign, conforme projeto gráfico.

21. Grades de ferro:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instalados grades de proteção em ferro de 1 ¼" x 1/8" em módulos de .15 x .15m, com acabamento em pintura com esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX ou similar na cor CINZA MÉDIO, com aparelhamento em zarcão, tudo em no mínimo duas demãos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da BRASIL ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias.

22. Divisórias:

Deverão ser instaladas divisórias DIVILUX tipo N1, N2 e N4 na cor AREIA JUNDIAÍ, perfis DIVILUX NAVAL na cor preta e portas completas, inclusive ferragens com maçanetas tipo alavanca na mesma cor dos perfis.

23. Mastros:

Deverá ser construída base em concreto armado aparente com recuo pintado com tinta acrílica super lavável na cor preta da CORAL DULUX ou similar, com mastros em tubo de ferro galvanizado de 4" pintado com esmalte sintético semi-brilho na cor preta da CORAL DULUX ou similar, após tratamento com "primer" e emassado com massa a óleo.

24. Letreiro:

Na fachada, em local indicado no projeto gráfico em anexo, deverão ser instalados letreiros em letras de ferro e em placa, conforme o referido projeto gráfico.

25. Jardim:

25.1. Executar jardins nos locais indicadas na planta de arquitetura, com plantio de grama e de plantas ornamentais indicadas, com previsão de plantio de forma que à época da entrega da obra já se encontrem vicejando.

25.2. Deverá ser expressamente garantida pelo contratado a manutenção dos jardins pelo prazo mínimo de 30 dias, após a conclusão da obra.

26. Piso tátil:

Nos locais indicados no projeto serão colocadas placas em concreto de piso tátil de alerta na cor amarela obedecendo a NBR 9050.

27. Rampa:

Deverá ser construída rampa para acesso de deficientes, em estrutura de concreto armado sobre fundação de concreto armado e embasamento revestido, com corrimão em tubo de ferro galvanizado com 1 e ½" de diâmetro, pintado com esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX, ou similar, na cor cinza escuro, conforme projeto e detalhe.

28. Lixeira:

Deverá ser construída lixeira revestida internamente com cerâmica branca e portão em barras e tela de ferro galvanizados e instalação de ponto d'água e de esgoto próprios, internos, conforme projeto e detalhe.

29. Vagas para estacionamento:

Deverão ser pintadas as vagas com tinta para demarcação, largura de 10cm, de piso da CORAL

DULUX ou similar, na cor branca, inclusive fazendo a sinalização horizontal da vaga para deficiente obedecendo a NBR 9050, conforme projeto e detalhe.

30. Barreira para estacionamento:

Deverá ser instalada barreira para o estacionamento da VT em corrente de ferro de 1" x ¼" com fixação feita por colunas em tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 3" e altura útil de 1m, chumbadas no solo, tratadas e pintadas conforme especificações mencionadas neste caderno.

31. Caixa de Ar-Condicionado:

Deverão ser instaladas caixas para ar condicionado de janela em concreto armado aparente, do tipo fechada com 04 rasgos para aparelhos de 21.000 btu.

32. Entrega da obra:

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

33. Planilha orçamentária:

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – OBRA CIVIS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
6ª REGIÃO / PE

DATA: 25/8/2008

REFORMA DO PRÉDIO - INSTALAÇÃO DA 3ª VT
OBRA : DE CARUARU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS
CIVIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	RASPAGEM e limpeza manual do solo natural, retirando, inclusive as raízes, conf. especif.	m2	50,00	4,64	232,00
01.02	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento, sem reaproveitamento	m3	3,65	42,51	155,33
01.03	DEMOLIÇÃO de piso revestido com cerâmica, inclusive do lastro de concreto	m2	14,40	8,24	118,62
01.04	DEMOLIÇÃO de passeio cimentado sobre lastro de concreto (áreas externas) calçamentos	m2	20,50	4,12	84,46
01.05	REMOÇÃO de esquadrias madeira com reaproveitamento	vb	1,00	50,00	50,00
01.06	REMOÇÃO de peças sanitárias	Vb	1,00	80,00	80,00
01.07	Arrancamento de meio fio sem reaproveitamento	Vb	1,00	282,35	282,35
01.08	Transporte com carro de mão , de entulhos ou terra até 100 m	m3	8,95	19,70	176,29
01.09	REMOÇÃO de entulhos, em containers estacionários	m3	8,95	25,00	223,65
01.10	Licença de obra, taxas e emolumentos	Vb	1,00	1.000,00	1.000,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					2.402,69
2	MOVIMENTO DE TERRA				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m (reservatório inferior)	m3	25,00	11,87	296,73
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento (reservatório inferior)	m3	12,60	13,96	175,95

02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro (pav. Térreo)	m3	17,60	28,51	501,76
SUB TOTAL DA ETAPA :					974,43
3	RESERVATÓRIO INFERIOR				
03.01	Concreto magro, não estrutural no traço 1:4:8, para lastros de pisos , lançado e adensado	m3	1,00	247,22	247,22
03.02	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA/FUNDAÇÃO, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 6 m ² /m ³ , TAXA DE ARMADURA COM 60 Kg/m ³ da Gerdau (Lajes / pilares / cintamento)	m3	2,20	1.015,76	2.234,47
03.03	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m2	13,40	19,34	259,18
03.04	Impermeabilização de caixa d'água c/ neutrol 45 e SIKA 1, inclusive regularização prévia c/ argamassa de cimento e areia grossa 1:3	m2	26,40	57,37	1.514,57
SUB TOTAL DA ETAPA :					4.255,44
4	RESERVATÓRIO SUPERIOR - BASE				
04.01	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 12 m ² /M ³ , TAXA DE ARMADURA COM 80 Kg/m ³	m3	0,25	1.464,35	362,09
04.02	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m2	3,00	19,34	58,02
SUB TOTAL DA ETAPA :					420,11
5	ELEVAÇÕES				
05.01	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, epressão da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada , areia no traço 1:3:4	m2	149,50	19,34	2.891,38

05.02	Guia de balizamento em ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado , espessura da parede final 10 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada , areia no traço 1:3:4, inclusive chapisco e massa unica	vb	1,00	210,00	210,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					3.101,38
6	COBERTURA (REVISÃO)				
06.01	REVISÃO NA COBERTA, com substituição de todas as telhas quebradas ou faltantes e de todas as peças em madeira que apresentem defeito, bem como impermeabilização das calhas / algerozes nos locais que apresentam manchas de infiltrações nos tetos, limpeza e desobstrução das descidas das águas pluviais	m2	277,00	8,08	2.236,78
SUB TOTAL DA ETAPA :					2.236,78
7	IMPERMEABILIZAÇÕES				
07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO de lajes a base de mantas continuas de elastomeros sintéticos , calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor (area total do WC - 2º pav) , inclusive laterais h= 0,30 m	m2	9,00	48,62	437,56
SUB TOTAL DA ETAPA :					437,56
8	LIXEIRA				
08.01	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m2	2,80	19,34	54,15
08.02	Laje pré-moldada para forro com vão normal, inclusive capeamento e escoramento	m2	2,00	57,13	114,26
08.03	Impermeabilização da laje c/ neutrol 45 e SIKA 1, inclusive regularização prévia c/ argamassa de cimento e areia grossa 1:3	m2	2,85	57,37	163,50
SUB TOTAL DA ETAPA :					331,92
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				

09.01	CHAPISCO p/ parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, e=5 mm	m2	362,00	2,36	854,32
09.02	EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8, com e = 2 cm	m2	135,00	10,74	1.449,90
09.03	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific.	m2	115,00	33,37	3.837,90
09.04	MASSA ÚNICA para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina, no traço 1:2:8, e = 2 cm	m2	227,00	13,95	3.166,65
SUB TOTAL DA ETAPA :					9.308,77
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS - LIXEIRA/BASE DAS JARDINEIRAS				
10.01	CHAPISCO p/ parede externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	m2	24,20	4,21	101,88
10.02	MASSA ÚNICA/ EMBOÇO para parede externa com cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm	m2	24,20	14,95	361,79
10.03	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific.	m2	12,10	33,37	403,81
10.04	Recomposição do revestimento danificado das jardineiras de contorno	vb	1,00	100,00	100,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					967,49
11	FORROS				
11.01	FORRO DE GESSO ,fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea, e=30 mm	m2	56,25	12,91	726,19
SUB TOTAL DA ETAPA :					726,19
12	REVESTIMENTOS DE PISOS / externos / internos / rampa				

12.01	PISO RÚSTICO EM CONCRETO ARMADO, tipo "LAVADO" , fck = 20 MPa, controle tipo "B", formando quadrados c/ juntas secas de 1 x 1 m, e=8 cm, juntas de 10 cm que poderão ser preenchidas com selante a base de asfalto com britas do tipo cascalhinho.	m2	315,50	33,03	10.420,97
12.02	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10) m , rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, sobre lastro de concreto magro	ml	102,00	25,15	2.565,30
12.03	PISO em granilite, de alta resistência com 8 mm de esp. Com juntas de plástico formando quadrados de 1,00 x 1,00 m , na cor cinza natural , com acabamento polido , inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente	m2	604,80	39,70	24.011,57
12.04	Rodapé em piso de granilite, altura de 10cm, esp.= 10mm, polido	m	167,50	15,36	2.573,00
12.05	POLIMENTO de PISO granilite cinza existente, escadarias	vb	1,00	340,68	340,68
12.06	PISO TÁTIL p/ deficientes, em concreto, de alerta na cor amarela obedecendo a NBR 9050.	m2	0,60	18,00	10,80
SUB TOTAL DA ETAPA :					39.922,32
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
13.01	PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento , de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,80 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces	cj	11,00	420,00	4.620,00

13.02	PORTA interna de madeira <i>EDAY</i> , colocação e acabamento , de uma folha com batente (<i>em Maçaranduba</i>), guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,90 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces	cj	2,00	472,50	945,00
13.03	PORTA interna de madeira <i>EDAY</i> , colocação e acabamento , de uma folha com batente (<i>em Maçaranduba</i>), guarnição e ferragem, (<i>linha Vert da Imab</i>), 0,90 x 2,10 m, com detalhes em vidro conforme especificações e planta arquitetônica	cj	2,00	600,00	1.200,00
13.04	Revisão geral das esquadrias de madeira existentes , portas e janelas	vb	1,00	60,00	60,00
13.05	Relocação de esquadria (janela) com remoção e assentamento conforme planta arquitetônica - 1 UND	vb	1,00	20,00	20,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					6.845,00
14	ESQUADRIAS METÁLICAS				
14.01	JANELA de alumínio anodizado natural, linha "Suprema", da Alcoa, completa, de correr, com contramarcos de alumínio, conf. projeto/especif. (04 unidades)	m2	4,40	387,70	1.707,04
14.02	Fornecimento e instalação de grade de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo - 5 UND	m2	6,10	108,64	662,16
14.03	Fornecimento e instalação de grade de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo - 2 UND - partes fixas de acesso principal a Vara	m2	11,55	108,64	1.255,32

14.04	Fornecimento e instalação de porta de giro de 180° em barra chata de ferro de 1" 1/4"x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo, inclusive dobradiças tipo tarugo de 3/4" (03 und por porta) - 2 UND	m2	6,20	146,70	909,32
14.05	Fornecimento e instalação de portão em ferro pintado e tela de arame (20 mm) inclusive fechadura e dobradiças, conforme planta de detalhes em anexo	vb	1,00	250,00	250,00
14.06	Fornecimento e instalação de corrimãos em tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 1 1/2" conforme planta de detalhes em anexo (rampa)	m	30,00	97,20	2.916,00
14.07	Fornecimento e instalação de corrimãos em tubo de ferro com diâmetro de 1 1/2" conforme planta de detalhes em anexo (escadarias)	m	77,00	30,77	2.369,29
14.08	PEÇAS DE TUBO galvanizado de 1 1/2", pintado, p/ apoio de deficiente físico, conforme especificações	un	2,00	247,95	495,90
SUB TOTAL DA ETAPA :					10.565,03
15	DIVISÓRIAS				
15.01	DIVISÓRIA nº 1 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico	m2	25,75	63,17	1.626,51
15.02	DIVISÓRIA nº 2 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico	m2	148,55	67,95	10.093,44
15.03	DIVISÓRIA nº 4 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico	m2	22,10	72,72	1.607,54
15.04	PORTAS completas p/ DIVISÓRIA do padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex , inclusive ferragens, conforme especificações e projeto	CJ	10,00	169,94	1.699,38

	arquitetônico				
	SUB TOTAL DA ETAPA :				15.026,87
16	VIDROS/ESPELHOS				
16.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, (fab. Glastêmpera, aparafusados em compensado 10mm, e em placas EPS 5 mm, com botões cromados) - 4 UND	m2	2,20	171,57	377,46
	SUB TOTAL DA ETAPA :				377,46
17	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS				
17.01	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação	un	6,00	63,82	382,92
17.02	REGISTRO de pressão com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha DECA , inclusive fixação	un	1,00	74,40	74,40
17.03	Torneira de pressão p/ lavatório conforme especificações	un	7,00	87,78	614,45
17.04	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com acessórios, conforme especificações	un	6,00	80,63	483,80
17.05	TANQUE em resina simples marmorizado 60 x 60 cm com ferragens, para DML conforme especificações.	un	1,00	135,00	135,00
17.06	CABIDE de louça branca , padrão semelhante a celite com um gancho, conf. Especificações.	un	6,00	10,09	60,55
17.07	TORNEIRA de pressão metálica para tanque, conforme especificações	un	1,00	33,70	33,70
17.08	TORNEIRA de pressão metálica para pias de cozinha, conforme especificações	un	2,00	57,78	115,55
17.09	Fornecimento e instalação de CHUVEIRO elétrico completo , 220 V , conforme especificações.	un	1,00	103,66	103,66
17.10	BACIA SANITÁRIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	4,00	342,76	1.371,03

17.11	BACIA SANITÁRIA de louça convencional com válvula de descarga (ANTI-VANDALISMO), padrão semelhante a HYDRA da DECA, metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") (registros da linha Targa - DECA), com tampa e acessórios correspondentes.	un	2,00	302,37	604,74
17.12	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR SIMPLES Ø 38 padrão semelhante a da Tramontina	un	2,00	126,57	253,15
17.13	DUCHA higiênica com registro , conforme especificações, com mangueira cromada e saída independente.	un	4,00	83,36	333,43
17.14	Papeleira de louça branca com padrão semelhante a Celite , nas dimensões 15 x 15 cm , conf. especificações.	un	6,00	19,93	119,58
17.15	TORNEIRA cromada de jardim Ø 20 mm (3/4"), padrão semelhante ao da Fabrimar, ref.: 1128 JR	un	2,00	31,61	63,22
17.16	RESERVATÓRIO d' água cilíndrico superior de polietileno, capacidade 2000 litros, padrão semelhante ao da Fortleve	un	1,00	722,77	722,77
SUB TOTAL DA ETAPA :					5.471,96
18	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO				
18.01	RESPALDO em granito cinza andorinha, polido, conforme projeto	m	8,70	30,04	261,35
18.02	TAMPO de granito cinza andorinha, para pia cozinha/DML, e=20,00 mm, dimensões conforme detalhes	m2	1,70	203,64	346,19
18.03	MONTANTES de granito CINZA ANDORINHA e=2 cm, conf. Detalhe, balcões das pias	m2	2,10	348,00	730,10
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.337,64
19	PINTURA				
19.01	EMASSAMENTO de paredes/tetos internos/vigas com massa PVA padrão semelhante ao da Coral, onde se fizer necessário	vb	1,00	1.303,51	1.303,51

19.02	PINTURA em paredes externas com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com três demãos, sem massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrílico para parede externa	m2	665,00	8,52	5.665,76
19.03	EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica, padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, onde se fizer necessário	vb	1,00	540,00	540,00
19.04	PINTURA de paredes internas e tetos com tinta Latex (3D) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede	m2	1.745,00	7,13	12.441,82
19.05	PINTURA em esquadria de madeira com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, sem massa à óleo	vb	1,00	80,00	80,00
19.06	PINTURA com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, em esquadria de ferro com duas demãos, com proteção de tinta anti-ferruginosa	m2	85,00	15,35	1.304,80
19.07	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. <i>Padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos (escadas)</i>	m	77,00	4,85	373,45
19.08	TINTA ACRÍLICA alquídica, <i>Coral Dulux da Coral</i> , em piso para faixas de demarcação, com faixas de 10 cm de largura, aplicada com pincel	m	80,00	5,02	402,00
19.09	PINTURA em paredes externas em hidrator com 3 Demãos, sobre massa única (muros externos)	m2	120,00	3,59	430,81
19.10	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. <i>Padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos (rampa)</i>	m	30,00	5,02	150,75
SUB TOTAL DA ETAPA :					22.692,90
20	PAISAGISMO				
20.01	FORNECIMENTO E PREPARO de terra para plantio com 10 cm de esp. Feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1	m2	30,00	7,11	213,37

20.02	PLANTIO DE PALMEIRA Areca Bambu com altura 1,50 a 2,00 m, em cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido	un	9,00	33,27	299,40
20.03	PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em tapetes, incluindo o preparo do solo com apenas barro de jardim	m2	30,00	8,89	266,83
SUB TOTAL DA ETAPA :					779,60
21	ARMÁRIOS / BALCÕES				
21.01	BALCÃO DO PROTOCOLO da Secretaria, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações e projeto arquitetônico.	cj	1,00	3.220,00	3.220,00
21.02	BALCÃO DE ACORDO E PAGAMENTO, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações e projeto arquitetônico	cj	1,00	2.300,00	2.300,00
21.03	ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especific. (2 Und)	m2	1,90	841,23	1.601,70
21.04	ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA SUSPENSO, em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especific. (2 Und)	m2	1,68	841,23	1.413,27
21.05	VOLANTES, em compensado EDAY, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações.	cj	2,00	580,00	1.160,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					9.694,97
22	DIVERSOS				
22.01	CAIXA de concreto premoldada p/ aparelhos de ar condicionado até 21.000 BTUs, fechada	un	8,00	135,00	1.080,00

22.02	Molduras para aparelhos de ar condicionado em bloco MDF com 7 cm de largura revestido em laminado plástico texturizado na cor branco neve	un	8,00	40,00	320,00
22.03	Construção de casa de bomba em alvenaria de 1/2 vez com portão em ferro galvanizado e pintado conforme detalhes em anexo e especificações	vb	1,00	250,00	250,00
22.04	Construção de barreira com corrente de 1x 1/4" e fixação feita por duas colunas em tubo de ferro galvanizado de 3" e altura útil de 1 m , chumbado no solo, com tratamento antiferruginoso com 2 demãos de primer e pintura com tinta esmaltada conforme especificações	vb	1,00	700,00	700,00
22.05	Construção da base em concreto armado aparente (inclusive forma, escoramento e ferragens) dos mastros das bandeiras , pintura acrilica preta conforme detalhes.	vb	1,00	400,00	400,00
22.06	Mastros com tubo de ferro galvanizado de 4" , conforme detalhes de projeto arquitetônico , inclusive roldanas e aros, pintados com esmalte sintético 2 demãos com proteção de tinta antiferruginosa	vb	1,00	1.200,00	1.200,00
22.07	Mão de obra para colocação de letreiro em ferro, emassado e pintado à pistola com esmalte sintético , conforme projeto próprio (letras do tipo caixa)	vb	1,00	85,00	85,00
22.08	Mão de obra para colocação de letreiro em aço montado sobre fundo de ferro emassado e pintado à pistola com esmalte sintético, conf. Projeto próprio	vb	1,00	15,00	15,00
22.09	Mão de obra para colocação de comunicação visual conforme projeto	vb	1,00	50,00	50,00
22.10	Fornecimento e instalação de mola hidráulica de porta do tipo coimbra	un	2,00	180,00	360,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					4.460,00

23	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DA 3ª VT CARUARU				
23.01	PONTO DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO EM PISO E PAREDE (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	un	17,00	85,01	1.445,23
23.02	PONTO DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO EM PISO E PAREDE, (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	un	27,00	73,41	1.982,16
23.03	RALO de PVC rígido sifonado, da marca Tigre ou similar, 100 X 150 X 50 mm	un	11,00	17,40	191,40
23.04	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 HP da marca Shineider ou similar	cj	1,00	659,75	659,75
23.05	BARRILETE em tubos e conexões PVC soldáveis, inclusive registros de lavagem, incêndio e consumo, (marca DECA ou similar) até o ponto das colunas de água (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	cj	1,00	180,74	180,74
23.06	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria (60 x 60 x 60 cm) em alvenaria de 1 tijolo, com tampa em concreto armado.	un	5,00	145,00	725,00
23.07	RECALQUE em tubo PVC soldável, 25 mm, inclusive boia mecânica (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	m	30,00	21,07	632,06
23.08	DRENO p/ SPLIT, c/ tubo PVC soldável e revestido com isotubo, 25mm, (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	cj	2,00	149,68	299,37
23.09	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO ao sistema existente, (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	Vb	1,00	725,00	725,00
23.10	RALO tipo ABACAXI (hemisférico), marca Tigre, 100 mm, nas saídas das calhas	un	1,00	14,50	14,50
23.11	COLONAS DE ESGOTO, DE ÁGUAS PLUVIAIS E VENTILAÇÃO, em tubo PVC, de 100mm e conexões, embutidas em paredes, (tubos e conexões	m	15,00	18,85	282,75

23.12	da marca Tigre) REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXISTENTES	Vb	1,00	200,00	200,00
	SUB TOTAL DA ETAPA :				7.337,96
24	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES				
24.01	LIMPEZA de vidros	vb	1,00	200,00	200,00
24.02	LIMPEZA geral da edificação	m2	831,00	0,50	415,50
	SUB TOTAL DA ETAPA :				615,50
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
25.01	Habite-se da obra, taxas e emolumentos	Vb	1,00	700,00	700,00
	SUB TOTAL DA ETAPA :				700,00
TOTAL GERAL:					R\$ 150.989,95
<p>O presente orçamento importa o valor de R\$ 150.989,95 (Cento e cinquenta mil , novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)</p> <p>OBSERVAÇÕES : Esta planilha deverá ser complementada com aquela executada pela Secretaria de Informática do TRT , no tocante as instalações de rede de lógica, estabilizada e de telefonia; Prazo estimado para execução da obra de reforma : 75 dias corridos Nesta planilha , consideramos BDI = O.</p> <div> <div> Helio D. Siqueira Santos Engº SMPF - TRT 6ª / PE </div> <div> Durval Soares da S. Júnior Engº SMPF - TRT 6ª / PE </div> </div>					

ANEXO III

PLANILHA ELÉTRICA DE REFORMA DO EDIFÍCIO DA 3ª VT DE CARUARU

(NÃO INCLUÍDOS NOS VALORES O BDI)

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	V. UNIT	VALOR
01	01	Projeto de instalações elétricas/telefônicas e hidrosanitária	vb	500,00	500,00
02	01	Projeto contra incêndio	vb	300,00	300,00
03	01	Quadro de medição(novo padrão CELPE) e Ramal de alimentação trifásico entre o quadro de medição e o quadro de distribuição geral, com 4 cabos de 25,00mm ² (35m de comprimento), instalado em eletroduto pvc de 2".	und	1.250,00	1.250,00
04	01	Quadro de distribuição de energia trifásico, em chapa de aço, com porta, embutido em alvenaria para até 24 divisões modulares, dimensões externas 332x332x95 mm, com disjuntores parciais, padrão siemens, e disjuntor geral(trifásico com barramento de terra e de neutro padrão semelhante siemens.	und	378,00	378,00
05	04	Ponto de força para iluminação de emergência, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra- preto, azul claro e verde, respectivamente) de 2,5mm ² , em eletroduto rígido, tomada 2P+T..	und	35,00	140,00
06	01	Ponto de força para ligação de eletrobomba d'água de ½ cv, com aterramento, em circuito independente.	und	38,00	38,00
07	01	Ponto de força para ligação de exaustor no forro de gesso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra- preto, azul claro e verde, respectivamente) de 2,5mm ² , em eletroduto rígido.	und	25,00	25,00
08	01	Ponto de força monofásico para ligação de ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU, com cabos fase, neutro e terra de 4,00mm ² , em circuito e disjuntor independente, .	und	125,00	125,00
09	01	Ponto de força trifásico para ligação de ar condicionado tipo SPLIT de 60.000 BTU, com cabos fase, neutro e terra de 4,00mm ² , em circuito e disjuntor independente.	und	195,00	195,00
10	01	Exaustor para ser instalado em forro de gesso, com acabamento quadrado branco, com luz piloto, semelhante ao APC 70 da AEROTEC, com duto sanfonado para o wc público masculino.	und	185,00	185,00
11	42	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4, tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação até o quadro de distribuição respectivo e seus interruptores	und	35,00	1.470,00

		conforme planta do projeto.			
12	05	Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm ² , a 1,10m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra)(preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico com até 05 tomadas. Instalada em parede.	und	85,00	425,00
13	12	Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm ² , a 0,15 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico com até 05 tomadas. Instalada em parede.	und	85,00	1.020,00
14	08	Tomada para ar condicionado de janela, a 2,30m do piso, completa 2p+t em cabo 4,00mm ² , composta de 03 cabos(fase, neutro e terra)(preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição, em disjuntor e circuito independentes. Instalada em parede.	und	125,00	1.000,00
15	03	Tomada completa 2p+t , para uso específico, em cabo 2,5mm ² , a 1,10 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico, com disjuntor independente. Instalada em parede	und	95,00	285,00
16	01	Tomada completa 2p+t, para chuveiro elétrico, a 2,30m do piso, em cabo 4,00mm ² , composta de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição, em circuito e disjuntor específico. Instalada em parede.	und	125,00	125,00
17	01	Ponto de som composto por duas caixas 4x2", interligada através de cabo de áudio(alto-falante), e um alto-falante tipo SR SRLW3 BRANCA 21 ^a 4Ω ou similar, para fixar em parede.	und	135,00	135,00
18	23	luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em chapa de alumínio anodizado brilhante de alta pureza, controle de ofuscamento rigoroso, ref. 3001 2XT26 32W da ITAIM ou similar	und	164,00	3.772,00
19	44	luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, ref. 3532 2XT26 16W da ITAIM ou similar	und	57,00	2.508,00
20	14	Luminária retangular de embutir em parede	und	65,00	910,00

		para uma lâmpada fluorescente compacta de 18 W, corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, grade frontal de proteção, difusor em vidro plano transparente, ref. PIROPO 1XTC-D 18W da ITAIM ou similar			
21	02	Luminária circular de embutir no solo, para um lâmpada PAR30 de 75W, corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, difusor em vidro plano transparente, grau de proteção IP65, ref. MOMBORÉ 1XQPAR30 75W da ITAIM ou similar.	und	225,00	450,00
22	08	luminária circular de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 18W, corpo em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, difusor em vidro plano transparente, refletor em alumínio, ref. PRÁSIO 1XTC-D 18W da ITAIM ou similar	und	30,00	240,00
23	05	luminária circular externa de sobrepor, para uma lâmpada fluorescente 16W - BASE E-27 corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro plano jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W ou similar	und	58,00	290,00
24	04	Luminária de emergência para duas lâmpadas fluorescentes de 9w, com bateria interna, para ser instalada no teto ou parede.	und	65,00	260,00
25	01	Retirar todas as instalações aparentes na utilizadas.	verba	80,00	80,00
26	01	Sistema de aterramento elétrico para alimentação do quadro de distribuição. E interligação ao quadro através de cabo de cobre.	verba	95,00	95,00
TOTAL					16.201,00

ANEXO IV

PLANILHA REFERENTE A INSTALAÇÃO LÓGICA, ESTABILIZADA E DE TELEFONIA.

NOS VALORES ABAIXO FOI CONSIDERADO BDI IGUAL A ZERO E A MÃO DE OBRA ESTÁ INCLUSA

item	descrição	unidade	quantidade	valor unit	total
1	ponto de dados ou voz	und	48	R\$ 185,00	R\$ 8.880,00
2	quadro elétrico monofasico com no mínimo 12 circuitos parciais e um geral	und	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
3	tomada elétrica 2P+T 220V	und	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
4	aterramento incluindo cabos hastes e conectores	und	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00
5	tomada industriais 2 +T mínimo 60A vermelha para alimentação do nobreak	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
6	tomada industriais 2 +T mínimo 60A azul para alimentação do quadro 110V	und	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
7	ponto de elétrica estabilizada	und	60	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
8	rack 19" 32U x 570mm, com instalação	und	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
9	patch panel cat 5e padrão 568B, 12 portas	und	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
10	patch panel cat 5e padrão 568B, 24 portas	und	2	R\$ 480,00	R\$ 960,00
	total				R\$ 19.480,00

OBS1: NO VALOR DA TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DO NOBREAK ESTA INCLUSA A ALIMENTAÇÃO DA MESMA PARTINDO DO QUADRO GERAL DA VARA ATÉ A SALA DESTINADA AO NOBREAK, COM CABO 6mm2 E RESPEITADO O PADRÃO DE CORES DO QUADRO GERAL DA VARA

OBS2. DA PLANILHA

1	Para cada ponto de dados deve corresponder pelo menos um de voz, ambos com jack RJ45, locados em planta
2	Para cada ponto de dados devem ser instaladas 3 tomadas 2 P+T, partindo do nobreak e com aterramento exclusivo para cada circuito, além de uma tomada 2P+T da rede 220V, também aterrada
3	O rack e os patch panel serão fornecidos pela licitante vencedora.
4	Será utilizado um patch panel de 24 portas para dados, 1(um) de 12 portas para entrada de voz, um de 24 portas para saída de voz, todos cat 5e.
5	O rack a ser fornecido deve ser de 19" 32U X 570mm ter porta frontal com visor em vidro ou acrílico e laterais e anterior removíveis. Possuir duas réguas de tomadas com no mínimo 10 tomadas cada
6	O padrão para conexões a ser utilizado será o 568B.
7	O aterramento deve ser feito com no mínimo três hastes cobreadas, interligadas e ligadas ao quadro de distribuição da rede estabilizada.
8	A rede de voz e dados deve estar distante no mínimo 25cm de qualquer rede elétrica.
9	Para a rede elétrica estabilizada deve ser seguido o seguinte padrão de cores: preto para fase, azul claro para neutro e verde/amarelo para o terra
10	O quadro elétrico 110V deve ter barramentos para terra e neutro, ambos isolados
11	No quadro 110V devem ser utilizado disjuntor geral de 32A e parciais de 16A
12	Cada circuito deve contemplar no máximo 3(tres) estações de trabalho. Estação de trabalho é o conjunto composto por um ponto de dados, pontos de voz e tomadas
13	Para a passagem dos cabos devem ser utilizadas canaletas DLP da pial, ou similar e tomadas sistema X também

ANEXO V

PLANTAS ARQUITETÔNICAS EXECUTIVAS (07)

OBS. – ANEXAS AOS AUTOS.

ANEXO II

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1.0 – Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos:

1.1 - Documento de constituição jurídica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado de todas as alterações sofridas), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

1.1.1 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício; no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

1.2 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social.

1.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

1.4 - Prova de regularidade referente à Fazenda Federal relativa:

1.4.1 – Aos tributos federais;

1.4.2 – À dívida ativa.

1.5 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual.

1.6 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.

1.7 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa; vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta.

1.7.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

1.7.2 - As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

1.7.3 - A Análise de balanço para comprovação da boa situação financeira da empresa (qualificação econômico-financeira) considerará os índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes das seguintes fórmulas matemáticas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$$

1.7.4 – Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso da licitante apresentar resultado igual ou inferior a um nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente

ou Solvência Geral).

1.8 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 90 (noventa) dias (contados da data designada no preâmbulo deste edital).

1.9 - Declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil, nos moldes do Anexo V deste edital, fornecida pelo representante legal da empresa licitante, sob pena de inabilitação.

1.10 - Comprovação de Registro no CREA da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços.

1.10.1 – Capacidade técnico-operacional. Um (01) ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, comprovando que a licitante executa ou executou serviços de vulto compatível com o do objeto ora licitado; que demonstre a sua capacidade para realização de serviços de obras civis, instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas, lógicas, rede elétrica estabilizada; bem como que executou serviços com os seguintes quantitativos mínimos:

1.10.1.1 – 200 m²(duzentos metros quadrados) de piso rústico em concreto armado, tipo "lavado" fck = 20MPa controle tipo "B";

1.10.1.2 – 400 m²(quatrocentos metros quadrados) de piso rústico em granilite de alta resistência com 8mm de esp. Com juntas de plástico e com acabamento polido;

1.10.1.3 – 100 m²(cem metros quadrados) de divisória nº2 no padrão semelhante a linha divilux da eucatex; e

1.10.1.4 – 500 m²(quinhentos metros quadrados) de pintura de paredes internas e tetos com tinta Latex (3D) sobre massa única, gesso ou concreto aparente.

1.11 – Capacidade técnico-profissional - Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada no preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região competente, que comprove a execução de serviços similares, em vulto e tipologia, aos da presente licitação.

1.12 – A comprovação do vínculo profissional exigida no subitem 1.11 far-se-á com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio.

1.13 - A empresa que pretender a substituição prevista no item 2.0, deste anexo, deverá apresentar declaração (vide Anexo VI deste edital) de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, sob pena de inabilitação.

2.0 - A empresa licitante devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, regulamentado pela Instrução Normativa MARE nº 05, de 21/07/1995) poderá deixar de apresentar os documentos exigidos nos **subitens 1.2 a 1.7** deste anexo, que serão comprovados por meio eletrônico.

2.1 - Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade exaurida

ou com algum dos índices: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente e Solvência Geral (SG) igual ou inferior a 01(um), deverá a empresa apresentar as certidões atualizadas e o balanço patrimonial, juntamente com os demais documentos de habilitação.

2.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

3.0 - Cada documento deverá ser apresentado, sob pena de inabilitação:

3.1 - Legível e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

3.2 - Se fotocópia, devidamente autenticada por cartório competente ou acompanhada do documento original, exceto quanto aos documentos cuja autenticidade deva ser conferida por meio da internet.

3.2.1 - Se houver problema operacional que impossibilite verificar, na internet, a autenticidade de algum documento, o Pregoeiro diligenciará ulteriormente.

4.0 - Não se aceitará "protocolo de entrega" em substituição a documento exigido neste edital.

5.0 - É imprescindível para celebração do contrato que a empresa vencedora mantenha as condições exigidas para habilitação ao certame.

6.0 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

7.0 - Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial (exceto a certidão negativa exigida no subitem 1.8, deste anexo e os documentos referentes a recolhimentos que, comprovadamente, sejam centralizados na matriz).

ANEXO III

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa _____ inscrita no CNPJ (MF) nº _____, localizada _____, CEP _____, fone/fax _____, e-mail: _____, para contratação de empresa para realização dos serviços de reforma de prédio para implantação da 3ª VT de Caruaru/PE, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas na Licitação Pregão Eletrônico nº **Pr-e-048/08**, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª. Região.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – OBRA CIVIS					
SERVIÇO DE REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA 3ª VARA DE CARUARU					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. sem BDI	PREÇO TOTAL com BDI.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	RASPAGEM e limpeza manual do solo natural, retirando, inclusive as raízes, conf. especific.	m2	50,00		
01.02	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento, sem reaproveitamento	m3	3,65		
01.03	DEMOLIÇÃO de piso revestido com cerâmica, inclusive do lastro de concreto	m2	14,40		
01.04	DEMOLIÇÃO de passeio cimentado sobre lastro de concreto (áreas externas) calçamentos	m2	20,50		
01.05	REMOÇÃO de esquadrias madeira com reaproveitamento	vb	1,00		
01.06	REMOÇÃO de peças sanitárias	Vb	1,00		
01.07	Arrancamento de meio fio sem reaproveitamento	Vb	1,00		
01.08	Transporte com carro de mão , de entulhos ou terra até 100 m	m3	8,95		
01.09	REMOÇÃO de entulhos, em containers estacionários	m3	8,95		
01.10	Licença de obra, taxas e emolumentos	Vb	1,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
2	MOVIMENTO DE TERRA				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m (reservatorio inferior)	m3	25,00		

02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento (reservatório inferior)	m3	12,60		
02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro (pav. Térreo)	m3	17,60		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
3	RESERVATÓRIO INFERIOR				
03.01	Concreto magro, não estrutural no traço 1:4:8, para lastros de pisos , lançado e adensado	m3	1,00		
03.02	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA/FUNDAÇÃO, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 6 m ² /m ³ , TAXA DE ARMADURA COM 60 Kg/m ³ da Gerdau (Lajes / pilares / cintamento)	m3	2,20		
03.03	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m2	13,40		
03.04	Impermeabilização de caixa d'água c/ neutrol 45 e SIKA 1, inclusive regularização prévia c/ argamassa de cimento e areia grossa 1:3	m2	26,40		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
4	RESERVATÓRIO SUPERIOR - BASE				
04.01	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 12 m ² /M ³ , TAXA DE ARMADURA COM 80 Kg/m ³	m3	0,25		
04.02	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m2	3,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
5	ELEVAÇÕES				

05.01	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada , areia no traço 1:3:4	m2	149,50		
05.02	Guia de balizamento em ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado , espessura da parede final 10 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada , areia no traço 1:3:4, inclusive chapisco e massa unica	vb	1,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
6	COBERTURA (REVISÃO)				
06.01	REVISÃO NA COBERTA, com substituição de todas as telhas quebradas ou faltantes e de todas as peças em madeira que apresentem defeito, bem como impermeabilização das calhas / algerozes nos locais que apresentam manchas de infiltrações nos tetos, limpeza e desobstrução das descidas das águas pluviais	m2	277,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
7	IMPERMEABILIZAÇÕES				
07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO de lajes a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos , calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor (area total do WC - 2º pav) , inclusive laterais h= 0,30 m	m2	9,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
8	LIXEIRA				
08.01	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m2	2,80		
08.02	Laje pré-moldada para forro com vão normal, inclusive capeamento e escoramento	m2	2,00		

08.03	Impermeabilização da laje c/ neutrol 45 e SIKA 1, inclusive regularização prévia c/ argamassa de cimento e areia grossa 1:3	m2	2,85		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
09.01	CHAPISCO p/ parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, e=5 mm	m2	362,00		
09.02	EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8, com e = 2 cm	m2	135,00		
09.03	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific.	m2	115,00		
09.04	MASSA ÚNICA para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina, no traço 1:2:8, e = 2 cm	m2	227,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS - LIXEIRA/BASE DAS JARDINEIRAS				
10.01	CHAPISCO p/ parede externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	m2	24,20		
10.02	MASSA ÚNICA/ EMBOÇO para parede externa com cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm	m2	24,20		
10.03	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific.	m2	12,10		
10.04	Recomposição do revestimento danificado das jardineiras de contorno	vb	1,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
11	FORROS				
11.01	FORRO DE GESSO, fixo monolítico com placa pré-	m2	56,25		

	moldada, encaixe macho-fêmea, e=30 mm				
	SUB TOTAL DA ETAPA :				
12	REVESTIMENTOS DE PISOS / externos / internos / rampa				
12.01	PISO RÚSTICO EM CONCRETO ARMADO, tipo "LAVADO" , fck = 20 MPa, controle tipo "B", formando quadrados c/ juntas secas de 1 x 1 m, e=8 cm, juntas de 10 cm que poderão ser preenchidas com selante a base de asfalto com britas do tipo cascalhinho.	m2	315,50		
12.02	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10) m , rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, sobre lastro de concreto magro	ml	102,00		
12.03	PISO em granilite, de alta resistência com 8 mm de esp. Com juntas de plástico formando quadrados de 1,00 x 1,00 m , na cor cinza natural , com acabamento polido , inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente	m2	604,80		
12.04	Rodapé em piso de granilite, altura de 10cm, esp.= 10mm, polido	m	167,50		
12.05	POLIMENTO de PISO granilite cinza existente, escadarias	vb	1,00		
12.06	PISO TÁTIL p/ deficientes, em concreto, de alerta na cor amarela obedecendo a NBR 9050.	m2	0,60		
	SUB TOTAL DA ETAPA :				
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
13.01	PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento , de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,80 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces	cj	11,00		

13.02	PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento , de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,90 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces	cj	2,00		
13.03	PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento , de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem, (linha Vert da Imab), 0,90 x 2,10 m, com detalhes em vidro conforme especificações e planta arquitetônica	cj	2,00		
13.04	Revisão geral das esquadrias de madeira existentes , portas e janelas	vb	1,00		
13.05	Relocação de esquadria (janela) com remoção e assentamento conforme planta arquitetônica - 1 UND	vb	1,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
14	ESQUADRIAS METÁLICAS				
14.01	JANELA de alumínio anodizado natural, linha "Suprema", da Alcoa, completa, de correr, com contramarcos de alumínio, conf. projeto/especif. (04 unidades)	m2	4,40		
14.02	Fornecimento e instalação de grade de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo - 5 UND	m2	6,10		
14.03	Fornecimento e instalação de grade de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo - 2 UND - partes fixas de acesso principal a Vara	m2	11,55		

14.04	Fornecimento e instalação de porta de giro de 180° em barra chata de ferro de 1" 1/4"x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo, inclusive dobradiças tipo tarugo de 3/4" (03 und por porta) - 2 UND	m2	6,20		
14.05	Fornecimento e instalação de portão em ferro pintado e tela de arame (20 mm) inclusive fechadura e dobradiças, conforme planta de detalhes em anexo	vb	1,00		
14.06	Fornecimento e instalação de corrimãos em tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 1 1/2" conforme planta de detalhes em anexo (rampa)	m	30,00		
14.07	Fornecimento e instalação de corrimãos em tubo de ferro com diâmetro de 1 1/2" conforme planta de detalhes em anexo (escadarias)	m	77,00		
14.08	PEÇAS DE TUBO galvanizado de 1 1/2", pintado, p/ apoio de deficiente físico, conforme especificações	un	2,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
15	DIVISÓRIAS				
15.01	DIVISÓRIA nº 1 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico	m2	25,75		
15.02	DIVISÓRIA nº 2 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico	m2	148,55		
15.03	DIVISÓRIA nº 4 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico	m2	22,10		
15.04	PORTAS completas p/ DIVISÓRIA do padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex , inclusive ferragens, conforme especificações e projeto arquitetônico	CJ	10,00		

	SUB TOTAL DA ETAPA :				
16	VIDROS/ESPELHOS				
16.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, (fab. Glastêmpera, aparafusados em compensado 10mm, e em placas EPS 5 mm, com botões cromados) - 4 UND	m2	2,20		
	SUB TOTAL DA ETAPA :				
17	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS				
17.01	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação	un	6,00		
17.02	REGISTRO de pressão com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha DECA , inclusive fixação	un	1,00		
17.03	Torneira de pressão p/ lavatório conforme especificações	un	7,00		
17.04	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com acessórios, conforme especificações	un	6,00		
17.05	TANQUE em resina simples marmorizado 60 x 60 cm com ferragens, para DML conforme especificações.	un	1,00		
17.06	CABIDE de louça branca , padrão semelhante a celite com um gancho, conf. Especificações.	un	6,00		
17.07	TORNEIRA de pressão metálica para tanque, conforme especificações	un	1,00		
17.08	TORNEIRA de pressão metálica para pias de cozinha, conforme especificações	un	2,00		
17.09	Fornecimento e instalação de CHUVEIRO elétrico completo , 220 V , conforme especificações.	un	1,00		
17.10	BACIA SANITÁRIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	4,00		

17.11	BACIA SANITÁRIA de louça convencional com válvula de descarga (ANTI-VANDALISMO), padrão semelhante a HYDRA da DECA, metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") (registros da linha Targa - DECA), com tampa e acessórios correspondentes.	un	2,00		
17.12	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR SIMPLES ø 38 padrão semelhante a da Tramontina	un	2,00		
17.13	DUCHA higiênica com registro , conforme especificações, com mangueira cromada e saída independente.	un	4,00		
17.14	Papeleira de louça branca com padrão semelhante a Celite , nas dimensões 15 x 15 cm , conf. especificações.	un	6,00		
17.15	TORNEIRA cromada de jardim Ø 20 mm (3/4"), padrão semelhante ao da Fabrimar, ref.: 1128 JR	un	2,00		
17.16	RESERVATÓRIO d' água cilíndrico superior de polietileno, capacidade 2000 litros, padrão semelhante ao da Fortleve	un	1,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
18	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO				
18.01	RESPALDO em granito cinza andorinha, polido, conforme projeto	m	8,70		
18.02	TAMPO de granito cinza andorinha, para pia cozinha/DML, e=20,00 mm, dimensões conforme detalhes	m2	1,70		
18.03	MONTANTES de granito CINZA ANDORINHA e=2 cm, conf. Detalhe, balcões das pias	m2	2,10		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
19	PINTURA				
19.01	EMASSAMENTO de paredes/tetos internos/vigas com massa PVA padrão semelhante ao da Coral, onde se fizer necessário	vb	1,00		

19.02	PINTURA em paredes externas com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com três demãos, sem massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrílico para parede externa	m2	665,00		
19.03	EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica, padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, onde se fizer necessário	vb	1,00		
19.04	PINTURA de paredes internas e tetos com tinta Latex (3D) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede	m2	1.745,00		
19.05	PINTURA em esquadria de madeira com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, sem massa à óleo	vb	1,00		
19.06	PINTURA com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, em esquadria de ferro com duas demãos, com proteção de tinta anti-ferruginosa	m2	85,00		
19.07	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. <i>Padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos (escadas)</i>	m	77,00		
19.08	TINTA ACRÍLICA alquídica, <i>Coral Dulux da Coral</i> , em piso para faixas de demarcação, com faixas de 10 cm de largura, aplicada com pincel	m	80,00		
19.09	PINTURA em paredes externas em hidrator com 3 Demãos, sobre massa única (muros externos)	m2	120,00		
19.10	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. <i>Padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos (rampa)</i>	m	30,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
20	PAISAGISMO				
20.01	FORNECIMENTO E PREPARO de terra para plantio com 10 cm de esp. Feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1	m2	30,00		

20.02	PLANTIO DE PALMEIRA Areca Bambu com altura 1,50 a 2,00 m, em cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido	un	9,00		
20.03	PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em tapetes, incluindo o preparo do solo com apenas barro de jardim	m2	30,00		
SUB TOTAL DA ETAPA :					
21	ARMÁRIOS / BALCÕES				
21.01	BALCÃO DO PROTOCOLO da Secretaria, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações e projeto arquitetônico.	cj	1,00		
21.02	BALCÃO DE ACORDO E PAGAMENTO, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações e projeto arquitetônico	cj	1,00		
21.03	ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especific. (2 Und)	m2	1,90		
21.04	ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA SUSPENSO, em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especific. (2 Und)	m2	1,68	841,23	
21.05	VOLANTES, em compensado EDAY, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações.	cj	2,00	580,00	
SUB TOTAL DA ETAPA :					
22	DIVERSOS				
22.01	CAIXA de concreto premoldada p/ aparelhos de ar condicionado até 21.000 BTUs, fechada	un	8,00	135,00	

22.02	Molduras para aparelhos de ar condicionado em bloco MDF com 7 cm de largura revestido em laminado plástico texturizado na cor branco neve	un	8,00		
22.03	Construção de casa de bomba em alvenaria de 1/2 vez com portão em ferro galvanizado e pintado conforme detalhes em anexo e especificações	vb	1,00		
22.04	Construção de barreira com corrente de 1x 1/4" e fixação feita por duas colunas em tubo de ferro galvanizado de 3" e altura útil de 1 m , chumbado no solo, com tratamento antiferruginoso com 2 demãos de primer e pintura com tinta esmaltada conforme especificações	vb	1,00		
22.05	Construção da base em concreto armado aparente (inclusive forma, escoramento e ferragens) dos mastros das bandeiras , pintura acrílica preta conforme detalhes.	vb	1,00		
22.06	Mastros com tubo de ferro galvanizado de 4" , conforme detalhes de projeto arquitetônico , inclusive roldanas e aros, pintados com esmalte sintético 2 demãos com proteção de tinta antiferruginosa	vb	1,00		
22.07	Mão de obra para colocação de letreiro em ferro, emassado e pintado à pistola com esmalte sintético , conforme projeto próprio (letras do tipo caixa)	vb	1,00		
22.08	Mão de obra para colocação de letreiro em aço montado sobre fundo de ferro emassado e pintado à pistola com esmalte sintético, conf. Projeto próprio	vb	1,00		
22.09	Mão de obra para colocação de comunicação visual conforme projeto	vb	1,00		
22.10	Fornecimento e instalação de mola hidráulica de porta do tipo coimbra	un	2,00		

	SUB TOTAL DA ETAPA :				
23	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DA 3ª VT CARUARU				
23.01	PONTO DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO EM PISO E PAREDE (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	un	17,00		
23.02	PONTO DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO EM PISO E PAREDE, (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	un	27,00		
23.03	RALO de PVC rígido sifonado, da marca Tigre ou similar, 100 X 150 X 50 mm	un	11,00		
23.04	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 HP da marca Shineider ou similar	cj	1,00		
23.05	BARRILETE em tubos e conexões PVC soldáveis, inclusive registros de lavagem, incêndio e consumo, (marca DECA ou similar) até o ponto das colunas de água (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	cj	1,00		
23.06	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria (60 x 60 x 60 cm) em alvenaria de 1 tijolo, com tampa em concreto armado.	un	5,00		
23.07	RECALQUE em tubo PVC soldável, 25 mm, inclusive boia mecânica (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	m	30,00		
23.08	DRENO p/ SPLIT, c/ tubo PVC soldável e revestido com isotubo, 25mm, (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	cj	2,00		
23.09	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO ao sistema existente, (tubos e conexões da marca Tigre ou similar)	Vb	1,00		
23.10	RALO tipo ABACAXI (hemisférico), marca Tigre, 100 mm, nas saídas das calhas	un	1,00		
23.11	COLONAS DE ESGOTO, DE ÁGUAS PLUVIAIS E VENTILAÇÃO, em tubo PVC, de 100mm e conexões, embutidas em paredes, (tubos e conexões	m	15,00		

23.12	da marca Tigre) REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXISTENTES	Vb	1,00		
	SUB TOTAL DA ETAPA :				
24	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES				
24.01	LIMPEZA de vidros	vb	1,00		
24.02	LIMPEZA geral da edificação	m2	831,00		
	SUB TOTAL DA ETAPA :				
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
25.01	Habite-se da obra, taxas e emolumentos	Vb	1,00		
	SUB TOTAL DA ETAPA :				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	
----------------------------------	--

PLANILHA ELÉTRICA DE REFORMA DO EDIFÍCIO DA 3ª VT DE CARUARU					
SERVIÇO DE REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA 3ª VARA DE CARUARU					
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	V. UNIT	VALOR
01	01	Projeto de instalações elétricas/telefônicas e hidrosanitária.	vb		
02	01	Projeto contra incêndio	vb		
03	01	Quadro de medição(novo padrão CELPE) e Ramal de alimentação trifásico entre o quadro de medição e o quadro de distribuição geral, com 4 cabos de 25,00mm² (35m de comprimento), instalado em eletroduto pvc de 2".	und		
04	01	Quadro de distribuição de energia trifásico, em chapa de aço, com porta, embutido em alvenaria para até 24 divisões modulares, dimensões externas 332x332x95 mm, com disjuntores parciais, padrão siemens, e disjuntor geral(trifásico com barramento de terra e de neutro padrão semelhante siemens.	und		
05	04	Ponto de força para iluminação de emergência, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra- preto, azul claro e verde, respectivamente) de 2,5mm², em eletroduto rígido, tomada 2P+T..	und		
06	01	Ponto de força para ligação de eletrobomba d'água de ½ cv, com aterramento, em circuito independente.	und		
07	01	Ponto de força para ligação de exaustor no forro de gesso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra- preto, azul claro e verde, respectivamente) de 2,5mm², em eletroduto rígido.	und		
08	01	Ponto de força monofásico para ligação de ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU, com cabos fase, neutro e terra de 4,00mm², em circuito e disjuntor independente, .	und		
09	01	Ponto de força trifásico para ligação de ar condicionado tipo SPLIT de 60.000 BTU, com cabos fase, neutro e terra de 4,00mm², em circuito e disjuntor independente.	und		
10	01	Exaustor para ser instalado em forro de gesso, com acabamento quadrado branco, com luz piloto, semelhante ao APC 70 da AEROTEC, com duto sanfonado para o wc público masculino.	und		
11	42	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4, tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação até o quadro de distribuição respectivo e seus interruptores conforme planta do projeto.	und		
12	05	Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm² , a 1,10m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra)(preto, azul	und		

		claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico com até 05 tomadas. Instalada em parede.			
13	12	Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm ² , a 0,15 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico com até 05 tomadas. Instalada em parede.	und		
14	08	Tomada para ar condicionado de janela, a 2,30m do piso, completa 2p+t em cabo 4,00mm ² , composta de 03 cabos(fase, neutro e terra)(preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição, em disjuntor e circuito independentes. Instalada em parede.	und		
15	03	Tomada completa 2p+t , para uso específico, em cabo 2,5mm ² , a 1,10 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico, com disjuntor independente. Instalada em parede	und		
16	01	Tomada completa 2p+t, para chuveiro elétrico, a 2,30m do piso, em cabo 4,00mm ² , composta de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição, em circuito e disjuntor específico. Instalada em parede.	und		
17	01	Ponto de som composto por duas caixas 4x2", interligada através de cabo de áudio(alto-falante), e um alto-falante tipo SR SRLW3 BRANCA 21ª 4Ω ou similar, para fixar em parede.	und		
18	23	luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em chapa de alumínio anodizado brilhante de alta pureza, controle de ofuscamento rigoroso, ref. 3001 2XT26 32W da ITAIM ou similar	und		
19	44	luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, ref. 3532 2XT26 16W da ITAIM ou similar	und		
20	14	Luminária retangular de embutir em parede para uma lâmpada fluorescente compacta de 18 W, corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura	und		

		eletrostática epóxi-pó na cor preta, grade frontal de proteção, difusor em vidro plano transparente, ref. PIROPO 1XTC-D 18W da ITAIM ou similar			
21	02	Luminária circular de embutir no solo, para um lâmpada PAR30 de 75W, corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, difusor em vidro plano transparente, grau de proteção IP65, ref. MOMBORÉ 1XQPAR30 75W da ITAIM ou similar.	und		
22	08	luminária circular de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 18W, corpo em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, difusor em vidro plano transparente, refletor em alumínio, ref. PRÁSIO 1XTC-D 18W da ITAIM ou similar	und		
23	05	luminária circular externa de sobrepor, para uma lâmpada fluorescente 16W - BASE E-27 corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro plano jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W ou similar	und		
24	04	Luminária de emergência para duas lâmpadas fluorescentes de 9w, com bateria interna, para ser instalada no teto ou parede.	und		
25	01	Retirar todas as instalações aparentes não utilizadas.	verba		
26	01	Sistema de aterramento elétrico para alimentação do quadro de distribuição. E interligação ao quadro através de cabo de cobre.	verba		
TOTAL					

VALOR TOTAL R\$

PLANILHA REFERENTE A INSTALAÇÃO LÓGICA, ESTABILIZADA E DE TELEFONIA.					
SERVIÇO DE REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA 3ª VARA DE CARUARU					
item	descrição	unidade	quant.	vlor unit sem BDI	Total com BDI
1	ponto de dados ou voz	und	48		
2	quadro elétrico monofasico com no mínimo 12 circuitos parciais e um geral	und	1		
3	tomada elétrica 2P+T 220V	und	20		
4	aterramento incluindo cabos hastes e conectores	und	1		
5	tomada industriais 2 +T mínimo 60A vermelha para alimentação do nobreak	und	1		
6	tomada industriais 2 +T mínimo 60A azul para alimentação do quadro 110V	und	1		
7	ponto de elétrica estabilizada	und	60		
8	rack 19" 32U x 570mm, com instalação	und	1		
9	patch panel cat 5e padrão 568B, 12 portas	und	1		
10	patch panel cat 5e padrão 568B, 24 portas	und	2		
	total				

COMPOSIÇÃO DO BDI		
Componentes	Percentual sobre o custo	Percentual sobre o preço de venda
Administração Local		
Administração Central		
Tributos		
Despesas Financeiras		
Lucro		
Outros		
BDI TOTAL		

(*) Concordamos com todas as especificações do Edital.

- **PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:**
- **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**
- **DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS:**

OBSERVAÇÃO:

- 1) A empresa **licitante não deverá ser identificada** até a conclusão da fase de lances.
- 2) Caso haja necessidade de inclusão de anexos no site do Banco do Brasil, por ocasião da apresentação da proposta, não poderá haver qualquer identificação da empresa licitante nos mesmos, caso contrário, ocorrerá a sua desclassificação. (subitens 7.2.4 e 8.5.5 do edital)

Local e data:

 (nome do representante legal da empresa)
 (nº do RG do signatário ou outro documento equivalente)
 (nº do CPF do signatário)

ANEXO IV

**PLANTA RELATIVA A REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA
3ª VT DE CARUARU/PE**

OBS. – ANEXA AOS AUTOS.

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO nº Pr-e-48/08

Modelo da declaração, conforme decreto nº 4.358 (de 05/09/2002)

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico - TRT6 nº Pr-e-48/08 (Proc. TRT6 nº 89/2008)

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ (órgão expedidor: _____) e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993), acrescido pela Lei 9.854/99), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data) _____, ____ de _____ de _____

(representante legal, assinatura) _____

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina as declarações acima descritas está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO VI

Modelo da declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _____, CNPJ: _____, por intermédio do seu representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da cédula de identidade de nº _____ (órgão expedidor: _____) e do CPF nº _____, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório Pregão nº **Pr-e-48/08** – Proc. TRT6 nº 089/2007, que não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de declarar a superveniência de tais fatos.

(local e data) _____, ____ de _____ de _____

(assinatura do representante legal) _____

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ (órgão expedidor: _____) e do CPF nº _____, DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente.

(local e data) _____, _____ de _____ de _____

(representante legal, assinatura)

ANEXO VIII

Minuta do Instrumento Contratual

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE.

Pelo presente instrumento que entre si celebram o **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo, nº 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP.: 50.030-902, neste ato representado pela Exm^a. Desembargadora Presidente, **Dra. JOSÉLIA MORAIS DA COSTA**, brasileira, divorciada, magistrada, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.208.364-34, residente e domiciliada na Cidade do Recife/PE e a empresa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, estabelecida na, neste ato representada pelo **Sr.**, inscrito no CPF/MF sob o nº, residente e domiciliado em, doravante denominados **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, têm, por mútuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

- I - Nas determinações das Leis n.º 8.666/93 e 10520/02, no Dec. Nº 5450/05 e na Lei Complementar nº 123/06;
- II - Nos termos propostos pela **CONTRATADA** que simultaneamente:
 - a) Constem no Processo Administrativo TRT nº 089/08, conforme especificado nos Anexos, partes integrantes do Edital de Pregão Eletrônico PRE-TRT nº 48/08;
 - b) Não contrariem o interesse público.
- III - Nos preceitos de Direito Público; e
- IV - Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada para os serviços de reforma do imóvel para implantação da 3ª Vara do Trabalho de Caruaru, situada à Rua Visconde de Inhaúma, nº 2.170, via paralela a BR 104, Km 63, Caruaru/PE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o Projeto Básico elaborado pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF do **CONTRATANTE** e o Termo de Referência, bem como a proposta da **CONTRATADA**, que são partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcrição.

DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço

global.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais elementos que integram o Edital de Licitação do Pregão Eletrônico PRE – 48/08.

II – Responsabilizar-se por todos os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela **CONTRATADA**, de acordo com a NR 18.

III - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização.

IV - Manter na obra um Diário de Ocorrências, destinado exclusivamente às anotações por parte da **CONTRATADA** e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

V – Manter na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como manter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

VI - Regularizar toda a documentação necessária para o início da obra perante os órgãos competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento da 1ª fatura, a seguinte documentação:

- a) registro do contrato no CREA;
- b) matrícula da obra no INSS e
- c) relação de empregados.

VII – Apresentar à fiscalização o alvará emitido pela Prefeitura local e pelos diversos órgãos condicionantes.

VIII - Procurar o Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras/SMPF do **CONTRATANTE** em caso de dúvidas quanto à execução dos serviços.

IX - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados.

X - Comprovar, sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução deste contrato.

XI – Apresentar na última etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitação junto ao INSS relativa à matrícula da obra.

XII – Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando o **CONTRATANTE** de todas e quaisquer reclamações pertinentes;

XIII - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa pela Fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá à **CONTRATADA** as instalações provisórias e definitivas para alimentação de água e de luz, por parte das concessionárias locais, cujos custos serão de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive as contas de consumo de energia, água e telefone, durante o período de execução da obra, até a data da emissão do correspondente Termo de Recebimento da Obra.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços serão entregues livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE:

I - Fornecer à **CONTRATADA** a planta necessária à execução dos Serviços, juntamente com a Ordem de Serviço.

II - Permitir que os funcionários da **CONTRATADA** possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.

III - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado.

IV - Notificar, por escrito, a **CONTRATADA** a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

V - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Será gestor do presente contrato o Diretor do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do **CONTRATANTE** e, nas suas ausências legais e regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do contrato será auxiliado em sua fiscalização pelo Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras - SEFAO/SMPF, o qual poderá exercer em nome do **CONTRATANTE** toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência da Administração do **CONTRATANTE**, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO – O prazo de execução do serviço será de até 75 (setenta e cinco) dias, a contar da Ordem de Serviço emitida pelo gestor do contrato, que será efetivada mediante a Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras – SEFAO/SMPF, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A concessão de novo prazo de execução com geração de serviços extras será precedida de Ordem de serviço, fornecida pelo gestor do contrato e Chefia do Setor

de Fiscalização e Acompanhamento de Obras – SEFAO/SMPF, nos moldes da contratação original, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão de novo prazo de execução, devidamente justificado, sem a geração de serviços extras, dispensará a emissão de nova Ordem de Serviço, constituindo-se em prorrogação do prazo contratual de execução a partir da data final deste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração do **CONTRATANTE** deverá realizar os atos conclusivos do processo, a contar do recebimento definitivo do serviço e até o término do prazo de vigência deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato será considerado extinto caso os atos conclusivos do processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigência.

DO PREÇO

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATANTE pagará à **CONTRATADA**, pelos serviços ora contratados, o valor de **R\$** (.....).

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA – O pagamento será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro da empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato, Fiscal da Obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, sem ressalvas, pela Secretaria de Orçamento e Finanças, através de Ordem Bancária em nome da **CONTRATADA**, conforme dados bancários indicados pela **CONTRATADA** ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a **CONTRATADA** efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O Fiscal da Obra, a Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e o gestor do contrato atestarão a nota fiscal em até 03 (três) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o **CONTRATANTE** terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATANTE** poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO QUINTO - O **CONTRATANTE** reterá automaticamente o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços, em atendimento ao § 1º do artigo 219 do Decreto nº 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1º da Portaria Interministerial nº 5402/99 de 01.07.1999, no caso da empresa **CONTRATADA** não apresentar a documentação comprobatória da regularidade de sua obrigação quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, a saber: notas fiscais acompanhadas da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com comprovante de entrega, folha de pagamento, GPS (Guia da Previdência Social) recolhida e declaração de que possui escrituração contábil regular e que seus registros correspondem aos valores daquelas.

PARÁGRAFO SEXTO - No ato do pagamento serão retidos na fonte, além do encargo mencionado no parágrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo **CONTRATANTE**, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM= $I \times N \times VP$, onde:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{1} = \frac{(6/100)}{365} = 0,0001644$$

TX= Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO OITAVO - A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no inciso XIII da Cláusula Quarta, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA - O valor do presente contrato é irrevogável.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As despesas da execução do presente contrato correrão, no presente exercício, na Classificação da Despesa nºs **3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis)**, **4490.52.51 (Peças não Incorporáveis a imóveis)**, **4490.52.12 (Aparelhos e utensílios domésticos)**, **4490.52.42 (Mobiliário em geral)** e **4490.52.34 (Máquinas, utensílios e equipamentos diversos)** do Programa de Trabalho **02.061.05714256.0001 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho)**, do orçamento do **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foram emitidas as Notas de Empenho nºs 2008NE0..... e 2008NE0....., datadas de de de 2008, nos valores de R\$ (.....) e R\$ (.....), respectivamente.

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os empregados e prepostos da **CONTRATADA** não terão qualquer vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARÁGRAFO ÚNICO - O **CONTRATANTE** reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e de acordo com a sua conveniência, documentação relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e tributários referentes ao presente contrato.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, atualizada, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste contrato.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Deixando a **CONTRATADA** de entregar ou apresentar documentação, exigida para o certame ou apresentado de forma irregular, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, ou ainda, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, ou cometer fraude fiscal comportar-se-á de modo inidôneo, verificado pela **CONTRATANTE**, ficará sujeito às penalidades constantes do Art. 7º da Lei n.º 10.520/02, além de poder incorrer em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em se tratando de inexecução parcial do contrato observar-se-á:

- a) quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada;
- b) quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo **CONTRATANTE** ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, a multa aplicada será de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até o limite de 5% (cinco por cento) desse valor ou até o cumprimento da obrigação principal, entrega da documentação exigida ou do restabelecimento das condições contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do **CONTRATANTE**, podendo ser abatido de pagamento a que a **CONTRATADA** ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do § 1º do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação da multa a que se refere o *Caput* e o Parágrafo Primeiro desta Cláusula, não impedirá que o **CONTRATANTE** rescinda o contrato, bem como poderá suspender a **CONTRATADA** do direito de licitar com o mesmo, no período de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n.º 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 com alterações posteriores.

PARÁGRAFO QUARTO – A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da **CONTRATADA**, na forma da Lei.

DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O **CONTRATANTE** providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União - DOU.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Qualquer modificação ou alteração no presente instrumento será formalizado mediante **Termo Aditivo**, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - São partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual e obrigam a **CONTRATADA** em todos os seus termos, a proposta de preço e planilha orçamentária apresentadas pela mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo **CONTRATANTE** e pela **CONTRATADA**, para que este documento produza todos os efeitos legais.

Recife(PE), de de 2008.

CONTRATANTE

CONTRATADA

VISTO.